

JORNAL da REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR - LESTE

SUMÁRIO

GOVERNO

RESOLUÇÃO DO GOVERNO N.º 8/2016

de 2 de Março

AUTORIZA A GRÁFICA NACIONAL A PRODUZIR E VENDER PARA O SETOR PÚBLICO E PRIVADO

Considerando que a principal actividade da Gráfica Nacional vem sendo a publicação de legislação através do Jornal da República e que, apenas esporadicamente, presta pequenos serviços gráficos, como a encadernação do Jornal da República, a impressão de livros e convites.

Tendo em conta o Plano Estratégico de Reestruturação e Modernização da Gráfica Nacional, aprovado em Junho de 2013 pelo V Governo Constitucional, em que está planeada a sua transformação gradual numa empresa moderna e autosustentável vocacionada para suprir as necessidades de produção gráfica do Estado.

Considerando o elevado investimento realizado na modernização dos equipamentos da Gráfica Nacional, bem como na capacitação dos seus recursos humanos através da formação especializada em Portugal e na Indonésia ao abrigo de protocolos de cooperação.

Considerando que, apesar de o público-alvo da Gráfica Nacional ser sempre o próprio Estado, esta já se encontra capacitada para produzir com qualidade, celeridade, fiabilidade e confidencialidade, quer para o sector público quer para o setor privado.

Assim,

O Governo resolve, nos termos da alínea c) do artigo 116.º da Constituição da República, o seguinte:

- Todos os organismos do estado e outras entidades públicas devem adquirir, diretamente à Gráfica Nacional, os serviços e produtos que esta tenha capacidade para realizar.
- Para além das funções já atribuidas à Gráfica Nacional, autorizar também a sua entrada no mercado nacional através da produção gráfica para entidades privadas, sem prejudicar as actividades de interesse público.
- Os serviços realizados pela Gráfica Nacional para o Estado são cobrados a um preço que cubra apenas o custo de produção.
- Os serviços realizados para as entidades privadas são cobrados a um preço competitivo de mercado.
- Todas as receitas resultantes da prestação de serviços constituem receita do Estado.
- Para fins de controlo das operações financeiras, todas as importâncias pagas e recebidas pela Gráfica Nacional devem ser registadas diáriamente em livros auxiliares criados para o efeito.
- A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 23 de Fevereiro de 2016.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

Dr. Rui Maria de Araújo

REGULAMENTO N.º. 1/2016

de 2 de Março de 2016

SOBRE

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

Por força do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, a Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) dispõe de poderes genéricos para aprovar os requisitos técnicos, os princípios e as condições de instalação e operação de Infraestruturas de Armazenamento de combustíveis em Timor-Leste.

Com a aprovação deste Regulamento, a ANP passa a dispor do instrumento legal necessário à regulamentação e fiscalização da instalação de Infraestruturas de Armazenamento novas e existentes, das renovações e alterações a Infraestruturas de Armazenamento de combustíveis existentes, bem como da respetiva operação, por forma a assegurar padrões de saúde, segurança, qualidade e ambiente capazes de apoiar o desenvolvimento da atividade de Armazenamento no sector do downstream na República Democrática de Timor-Leste.

Assim, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 7.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, o Conselho Diretivo da ANP aprova o seguinte Regulamento:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º (Definições)

- 1. As expressões, os termos e os conceitos empregues no presente Regulamento e definidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, têm o mesmo significado que lhes é atribuído nesse diploma.
- 2. Para efeitos do presente Regulamento:
 - a) "API": significa Instituto Americano do Petróleo (American Petroleum Institute), a associação industrial comercial norte-americana para a indústria do petróleo e gás natural, que aprova padrões concebidos para auxiliar os profissionais da indústria na melhoria da eficácia e da relação custo-eficiência das suas operações, no cumprimento das obrigações legislativas e regulatórias, salvaguardando a saúde e protegendo o ambiente. Para efeitos do presente Regulamento são relevantes os seguintes padrões da API:

API 505: Prática Recomendada para Classificação da Localização de Instalações Elétricas em Infraestruturas Petrolíferas Classificadas como Classe I, Zona 0, Zona 1 e Zona 2;

API 610: Bombas Centrífugas para as Indústrias do Petróleo, Petroquímica e Gás Natural;

API 620: Conceção e Construção de Reservatórios de Armazenamento Grandes, Soldados, de Baixa Pressão;

API 650: Reservatórios Soldados para Armazenamento de Petróleo;

API 2000: Reservatórios de Armazenamento com Ventilação Atmosférica e de Baixa Pressão;

API 674: Bombas de Descolamento Positivo - Alternativas;

API 675: Bomba de Descolamento Positivo - Volume Controlado para os Serviços das Indústrias do Petróleo, Ouímica e Gás;

API 676: Bombas de Descolamento Positivo - Rotativas.

- b) "Área de Contenção": significa a área adjacente a um Reservatório de Armazenamento circundada por um muro de contenção ou represa que funcione como bacia de retenção em caso de derrame do reservatório;
- c) "Área Devoluta": significa um espaço devoluto de qualquer estrutura que não é usado em qualquer tipo de atividade;
- d) "Áreas e Edificios para Administração e Apoio": significa o edifício instalado nos Limites da Propriedade de uma Infraestrutura de Armazenamento para administração e apoio, e nos quais não se realizam atividades de manuseamento e armazenamento de combustíveis;
- e) "Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis": significa o local e qualquer tipo de edifício usado para o manuseamento e armazenamento de combustíveis, para a coordenação e integração de operações e para o transporte de combustíveis em curtas distâncias, tais como Estações para Carga e Descarga de Combustíveis, Estações de Bombagem, garagens, oficinas e armazéns;
- f) "Área Sensível": significa uma área que pela sua dimensão ou utilização possa originar obstruções ou perigo para a circulação de veículos, tais como parques de estacionamento contíguos ou adjacentes a recintos desportivos, de espetáculo ou culturais, superfícies comerciais e afins, incluindo os acessos exclusivos às estruturas atrás referidas, bem como parques de estacionamento públicos ou privados com capacidade superior a cinquenta veículos, excluindo o estacionamento em estradas ou Vias Públicas;
- g) "Armazenamento": significa a atividade destinada à receção, recolha, manutenção e libertação de Petróleo Bruto, matérias-primas para Biocombustíveis ou outras formas alternativas de combustíveis, bem como gás natural, biocombustíveis e combustíveis, para fins comerciais, ou para uso exclusivo da Licenciada para a sua atividade comercial, pública ou residencial;
- h) "Armazenamento Atípico de Querosene": significa o armazenamento de querosene autorizado pela ANP, de acordo com requisitos especiais, para locais determinados, devido a condições ou exigências específicas do mercado:
- i) "ASME": significa a Sociedade Americana de

REGULAMENTO N.º. 1/2016

de 2 de Março de 2016

SOBRE

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

Por força do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, a Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) dispõe de poderes genéricos para aprovar os requisitos técnicos, os princípios e as condições de instalação e operação de Infraestruturas de Armazenamento de combustíveis em Timor-Leste.

Com a aprovação deste Regulamento, a ANP passa a dispor do instrumento legal necessário à regulamentação e fiscalização da instalação de Infraestruturas de Armazenamento novas e existentes, das renovações e alterações a Infraestruturas de Armazenamento de combustíveis existentes, bem como da respetiva operação, por forma a assegurar padrões de saúde, segurança, qualidade e ambiente capazes de apoiar o desenvolvimento da atividade de Armazenamento no sector do downstream na República Democrática de Timor-Leste.

Assim, nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 7.º e na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, o Conselho Diretivo da ANP aprova o seguinte Regulamento:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º (Definições)

- As expressões, os termos e os conceitos empregues no presente Regulamento e definidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, têm o mesmo significado que lhes é atribuído nesse diploma.
- 2. Para efeitos do presente Regulamento:
 - a) "API": significa Instituto Americano do Petróleo (American Petroleum Institute), a associação industrial comercial norte-americana para a indústria do petróleo e gás natural, que aprova padrões concebidos para auxiliar os profissionais da indústria na melhoria da eficácia e da relação custo-eficiência das suas operações, no cumprimento das obrigações legislativas e regulatórias, salvaguardando a saúde e protegendo o ambiente. Para efeitos do presente Regulamento são relevantes os seguintes padrões da API:

API 505: Prática Recomendada para Classificação da Localização de Instalações Elétricas em Infraestruturas Petrolíferas Classificadas como Classe I, Zona 0, Zona 1 e Zona 2:

API 610: Bombas Centrífugas para as Indústrias do Petróleo, Petroquímica e Gás Natural;

API 620: Conceção e Construção de Reservatórios de Armazenamento Grandes, Soldados, de Baixa Pressão;

API 650: Reservatórios Soldados para Armazenamento de Petróleo:

API 2000: Reservatórios de Armazenamento com Ventilação Atmosférica e de Baixa Pressão;

API 674: Bombas de Descolamento Positivo - Alternativas;

API 675: Bomba de Descolamento Positivo - Volume Controlado para os Serviços das Indústrias do Petróleo, Química e Gás;

API 676: Bombas de Descolamento Positivo - Rotativas.

- b) "Área de Contenção": significa a área adjacente a um Reservatório de Armazenamento circundada por um muro de contenção ou represa que funcione como bacia de retenção em caso de derrame do reservatório;
- c) "Área Devoluta": significa um espaço devoluto de qualquer estrutura que não é usado em qualquer tipo de atividade;
- d) "Áreas e Edificios para Administração e Apoio": significa o edificio instalado nos Limites da Propriedade de uma Infraestrutura de Armazenamento para administração e apoio, e nos quais não se realizam atividades de manuseamento e armazenamento de combustíveis;
- e) "Áreas e Edificios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis": significa o local e qualquer tipo de edificio usado para o manuseamento e armazenamento de combustíveis, para a coordenação e integração de operações e para o transporte de combustíveis em curtas distâncias, tais como Estações para Carga e Descarga de Combustíveis, Estações de Bombagem, garagens, oficinas e armazéns;
- f) "Área Sensível": significa uma área que pela sua dimensão ou utilização possa originar obstruções ou perigo para a circulação de veículos, tais como parques de estacionamento contíguos ou adjacentes a recintos desportivos, de espetáculo ou culturais, superfícies comerciais e afins, incluindo os acessos exclusivos às estruturas atrás referidas, bem como parques de estacionamento públicos ou privados com capacidade superior a cinquenta veículos, excluindo o estacionamento em estradas ou Vias Públicas;
- g) "Armazenamento": significa a atividade destinada à receção, recolha, manutenção e libertação de Petróleo Bruto, matérias-primas para Biocombustíveis ou outras formas alternativas de combustíveis, bem como gás natural, biocombustíveis e combustíveis, para fins comerciais, ou para uso exclusivo da Licenciada para a sua atividade comercial, pública ou residencial;
- h) "Armazenamento Atípico de Querosene": significa o armazenamento de querosene autorizado pela ANP, de acordo com requisitos especiais, para locais determinados, devido a condições ou exigências específicas do mercado;
- i) "ASME": significa a Sociedade Americana de

Engenheiros Mecânicos (American Society of Mechanical Engineering), uma organização vocacionada para questões técnicas, educativas e de investigação da comunidade de engenharia e tecnologia, que estabelece códigos e normas técnicas internacionalmente reconhecidas para o sector industrial e transformador, para reforçar a segurança pública. Para efeitos do presente Regulamento é relevante o seguinte padrão da ASME: ASME B31: Padrão de Tubagens de Alta Pressão.

- "ASTM": significa a Sociedade Americana de Testes e Materialis (American Society for Testing and Materials), uma organização que emite padrões internacionais através de alchemas.
- internacionais, através da elaboração e publicação de normas técnicas de normalização, de carácter voluntário, para uma ampla gama de materiais, produtos, sistemas e serviços. Para efeitos do presente Regulamento é relevante o seguinte padrão da ASTM:
- ASTM E119: Métodos de Ensaio Normalizados para Testes de Incêndio de Construção e Materiais.
- k) "Caleira": significa uma vala ou um canal utilizado para esvaziar os líquidos de um determinado ponto;
- "Coletor de Múltiplas Tubagens": significa o conjunto de válvulas usadas num sistema de fluxo de fluídos que serve para dividir o fluxo de fluído corrente em diversas partes, combinar múltiplas correntes num único fluxo ou para desviar o fluxo para qualquer dos possíveis destinos;
- m) "Edificio Devoluto": significa um edificio que n\u00e3o \u00e9
 usado para qualquer tipo de atividade;
- n) "Edificio Público": significa um edificio exterior aos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento onde se exerça qualquer atividade destinada ao público em geral ou a determinados grupos de pessoas, nomeadamente hospitais, escolas, museus, teatros, cinemas, hotéis, centros comerciais, mercados, supermercados, terminais de passageiros de transportes públicos e locais onde, de um modo geral, ocorram habitualmente aglomerações de pessoas;
- "Edificio Residencial": significa um edificio localizado fora dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento destinado a residência permanente ou temporária;
- p) "Edificio Utilizado": significa um edificio ou instalação localizado fora dos Limites da Propriedade das Infraestruturas de Armazenamento, utilizado para fins profissionais, comerciais ou industriais;
- q) "Estação de Bombagem": significa uma infraestrutura que inclua bombas e outro equipamento para a efetuar a bombagem de combustíveis de um local para outro;
- r) "Estação para Carga e Descarga de Combustível": significa a área, infraestrutura e equipamento usado para carga e descarga de combustível para e de Veículos

- Cisterna, vagões cisterna ou navios nas Infraestruturas de Armazenamento, incluindo cais e pórticos;
- s) "Fluxo de Calor Emitido": significa o fluxo de radiação térmica por unidade de superfície a qualquer distância da fonte de calor e é calculado com base no valor calorífico do combustível em combustão e a distância da fonte de calor. O Fluxo de Calor Emitido ou o fluxo de intensidade é expresso em kW/ m²;
- t) "Fontes de Ignição": significa uma fonte de energia suficiente para promover a ignição de uma atmosfera inflamável de vapores ou misturas de gases de hidrocarbonetos com ar, devido a chamas livres, material incandescente exposto, arcos de soldagem elétrica, faíscas mecânicas ou estáticas, e equipamento elétrico ou mecânico não aprovado para utilização em Zonas Perigosas;
- u) "Fossa": significa um dispositivo ou local para depósito de substâncias;
- v) "Grelha": significa uma placa com aberturas para colocar em cima de aberturas, canais ou caleiras;
- w) "Grupo de Reservatórios de Armazenamento": significa dois ou mais Reservatórios de Armazenamento localizados na mesma Zona de Contenção;
- x) "Identificação Visual": significa as manifestações visuais de um nome ou logotipo registados, utilizadas na decoração de qualquer estrutura instalada numa Infraestrutura de Armazenamento, bem como nos sinais e uniformes;
- y) "Infraestrutura de Armazenamento": significa a Infraestrutura definida no Artigo 4.º do presente diploma;
- "Limites da Propriedade": significa os contornos que delimitam a propriedade onde a Infraestrutura de Armazenamento se encontra implantada;
- aa) "Líquidos Combustíveis": significa os combustíveis com um Ponto de Inflamação igual ou superior a 37,8°C (Ponto de Inflamação e" 37,8°C), tais como diesel, biocombustíveis, jet fuel, querosene, etc. Os combustíveis que sejam Líquidos Combustíveis são ainda classificados de acordo com o NFPA 30 da seguinte forma:
 - i) Líquidos Classe II com um Ponto de Inflamação igual ou superior a 37,8°C e inferior a 60°C (37,8°C ≤" Ponto de Inflamação < 60°C), tais como jet fuel, querosene, etc;
 - Líquidos Classe IIIA com um Ponto de Inflamação igual ou superior a 60°C e inferior a 93°C (60°C≤" Ponto de Inflamação < 93°C), tais como diesel, fuelóleos e biodiesel;
 - iii) Líquidos Classe IIIB com um Ponto de Inflamação

igual ou superior a 93°C (Ponto de Inflamação ≤" 93°C), tais como biocombustíveis;

- bb) "Líquidos Inflamáveis" significa os combustíveis com um Ponto de Inflamação abaixo dos 37,8°C (Ponto de Inflamação < 37,8°C) e uma Pressão de Vapor Reid que não excede a pressão absoluta de 276 kPa a 37,8°C, tais como gasolina para motor, metanol, etanol, etc. Os combustíveis que sejam Líquidos Inflamáveis são ainda classificados de acordo com o NFPA 30 da seguinte forma:
 - i) Líquidos Classe IA com um Ponto de Inflamação menor que 22,8°C e um ponto de ebulição menor que 37,8°C, tais como gases e éteres, gasolina, certos componentes de misturas de combustível (benzeno, éter sulfúrico, álcool etílico e metílico e outros produtos similares), bem como algumas misturas de combustível que tenham essas propriedades;
 - ii) Líquidos Classe IB com um Ponto de Inflamação menor que 22,8°C e um ponto de ebulição igual ou superior a 37,8°C, tais como gasolina para motor, misturas de gasolina;
 - iii) Líquidos Classe IC com um Ponto de Inflamação igual ou superior a 22,8°C e um ponto de ebulição igual ou superior a 37,8°C.
- cc) "Molhe ou Cais": significa uma estrutura na linha de costa que tem uma plataforma contígua e paralela a um corpo de água com uma plataforma aberta ou superestrutura;
- dd) "NFPA": significa a Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (National Fire Protection Association) uma organização não-governamental sediada nos Estados Unidos da América dedicada à erradicação da morte, lesão e das perdas materiais e económicas devidas a incêndio, perigos elétricos e outros que com estes se relacionem. Para efeitos do presente Regulamento são relevantes os seguintes padrões da NFPA:

NFPA 10: Norma-Padrão para Extintores de Incêndio Portáteis;

NFPA 11: Norma-Padrão para Espuma de Expansão Baixa, Média e Alta;

NFPA 12: Norma-Padrão para Sistemas de Extinção por Dióxido de Carbono;

NFPA 12A: Norma-Padrão sobre Sistemas de Extinção de Incêndios Halon 1301;

NFPA 13: Norma-Padrão para a Instalação de Sistemas de Aspersão;

NFPA 14: Norma-Padrão para a Instalação de Sistemas de Tubo Vertical e de Mangueiras;

NFPA 15: Norma-Padrão para a Instalação de Sistemas Fixos de Pulverização de Água para Proteção contra Incêndio;

NFPA 16: Norma-Padrão para Instalação de Aspersores e Pulverizadores de Espuma de Água;

NFPA 17: Norma-Padrão para Sistemas de Extinção por Pó Químico;

NFPA 20: Norma-Padrão para Instalação de Bombas Fixas de Proteção Contra Incêndio;

NFPA 30: Código de Líquidos e Combustíveis Inflamáveis;

NFPA 307: Norma-Padrão para a Construção e Proteção Contra Incêndio de Molhes Marítimos e Cais.

- ee) "OCIMF": significa o Fórum Marítimo Internacional de Companhias Petrolíferas (Oil Companies International Marine Forum) uma associação voluntária de companhias petrolíferas com interesse na atividade de transporte marítimo e operação de terminais de petróleo bruto e de produtos petrolíferos. O Guia Internacional de Segurança para Petroleiros e Terminais ou International Safety Guide for Oil Tankers and Terminal (ISGOTT) constitui um trabalho de referência sobre operação segura de petroleiros e terminais;
- ff) "Pressão de Vapor Reid" ou "RVP": significa a pressão de vapor absoluta exercida por um líquido a 100°F (37,8°C), conforme determinado pelo método de teste ASTM-D-323;
- gg)"Ponto de Inflamação": significa a temperatura mínima na qual um líquido liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável no ar junto da superfície do mesmo;
- hh) "Porta de Caixa de Visita" ou "Caixa de Visita": significa a abertura superior de uma câmara subterrânea utilizada para fazer ligações ou realizar operações de manutenção de equipamento subterrâneo ou enterrado;
- ii) "Primeiros Socorros": significa a prestação de cuidados iniciais em relação a uma doença ou lesão;
- "Projeto": significa os planos detalhados respeitantes à instalação de estruturas e equipamentos numa Infraestrutura de Armazenamento;
- kk) "Requerente": significa uma pessoa singular ou coletiva que apresenta um requerimento formal ou solicita uma Licença, autorização ou aprovação da ANP;
- "Reservatório de Armazenamento": significa um recipiente especial destinado ao armazenamento de combustíveis na Infraestrutura de Armazenamento;
- mm)"Reservatório de Teto Fixo": significa um reservatório cujo teto cónico está soldado ao casco e que é adequado para Armazenamento de combustíveis menos voláteis como diesel e biodiesel;
- nn)"Reservatório de Teto Flutuante": significa um reservatório cujo teto se movimenta em função do nível de líquido nele contido e que é adequado para o Armazenamento de combustíveis mais voláteis como gasolina:
- 00)"Reservatório Horizontal": significa um reservatório

cilíndrico de aço com extremidade plana ou côncava, utilizado em condições atmosféricas ou sujeito a pressão e equipado com selas de suporte adequados, e utilizado para o armazenamento à superfície de líquidos não-corrosivos, estáveis, inflamáveis e combustíveis:

- pp)"Reservatório Vertical": significa um reservatório atmosférico de aço, com fundo plano, revestimento cilíndrico e tetos cônicos, destinados ao armazenamento à superfície de líquidos não-corrosivos, estáveis, inflamáveis e combustíveis;
- qq)"Sistema de Gestão": significa um sistema criado para assegurar o cumprimento da legislação aplicável, para assegurar e aprofundar a qualidade do trabalho desenvolvido nas atividades de downstream e para assegurar um efetivo planeamento, organização, controlo, monitorização e revisão das necessárias medidas preventivas e de proteção. O Sistema de Gestão deve incluir, nomeadamente, procedimentos de segurança e um manual de segurança baseado nas melhores práticas da indústria que devem ser utilizados como formas de gestão de riscos e garantia da operação segura da Instalação de Armazenamento, bem como para assegurar o cumprimento sistemático e contínuo de todos os requisitos previstos neste Regulamento e na lei aplicável;
- rr) "Sistema de Tratamento de Água": significa um sistema ou processo que altera as características das águas residuais para cumprimento dos padrões de efluentes;
- ss) "Trasfega de Combustíveis": significa a passagem de um produto de um reservatório para outro nas mesmas instalações através de tubos;
- tt) "Veículo Cisterna": significa um veículo terrestre ou marítimo para o transporte de combustíveis;
- "Vias Públicas": significa qualquer tipo de vias de circulação, tais como estradas urbanas ou rurais, cursos de água e vias férreas, exceto os existentes dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento;
- vv)"Zona de Risco Imediato de Incêndio ou Explosão" significa uma área assim definida pela Licenciada no respetivo Projeto e aceite pela ANP, que devido às suas características, tal como o volume dos Reservatórios de Armazenamento, o tipo de combustível armazenado, a respetiva volatilidade e quaisquer outros fatores relevantes, a tornam mais suscetível a riscos de incêndio e explosão, conforme API 505;
- ww)"Zona de Risco Não Imediato de Incêndio ou Explosão" significa uma área assim definida pela Licenciada no respetivo Projeto e aceite pela ANP, que devido às suas características, tal como o volume dos Reservatórios de Armazenamento, o tipo de combustível armazenado, a respetiva volatilidade e quaisquer outros fatores relevantes, a tornam menos

- suscetível a riscos de incêndio e explosão, conforme API 505:
- xx) "Zona Não Perigosa": significa uma área assim definida pela Licenciada no respetivo Projeto e aceite pela ANP, que devido às suas características e outros fatores relevantes não é suscetível de riscos de incêndio ou explosão, conforme API 505;
- yy) "Zona Perigosa": significa uma área em que está presente ou é previsível que esteja presente uma atmosfera explosiva em quantidades que requerem precauções especiais na construção, instalação e utilização de potenciais Fontes de Ignição;
- zz) "Zona Tampão": significa uma zona estéril que separa a fonte de risco ou de incêndio das infraestruturas circundantes.

Artigo 2.º (Objeto)

O presente Regulamento estabelece os princípios, as regras e as condições a observar na conceção, construção, instalação, modificação, manutenção, operação e desativação de Infraestruturas de Armazenamento para combustíveis e produtos utilizados na mistura de combustíveis no território de Timor-Leste.

Artigo 3.º (Âmbito de Aplicação)

- O presente Regulamento aplica-se a todas as Infraestruturas de Armazenamento de combustíveis instaladas ou a instalar no território de Timor-Leste, independentemente da nacionalidade ou da natureza das entidades que as detêm ou operam.
- 2. O presente Regulamento aplica-se às seguintes Infraestruturas de Armazenamento:
 - a) Depósitos destinados a receberem combustíveis a granel para o estabelecimento de reservas, para consumo próprio ou para venda a Licenciadas envolvidas em atividades de comercialização e marketing ou outras entidades, mas não para venda a consumidores;
 - b) Armazéns destinados a produtos de combustíveis embalados para constituição de reservas ou stocks para consumo próprio ou para venda a Licenciadas envolvidas em atividades de comercialização e marketing ou outras entidades, mas não para venda a consumidores.
- 3. As normas e especificações estabelecidas no presente Regulamento e as especificações técnicas aqui descritas aplicam-se às Infraestruturas de Armazenamento usadas para as atividades de fornecimento, processamento, transporte e marketing, exceto nos casos em que a regulamentação aplicável a essas atividades contenha regras específicas sobre Infraestruturas de Armazenamento.

As normas e especificações relativas ao Armazenamento aplicáveis a cada atividade não podem ser, em matéria de requisitos de segurança, menos rigorosas que as constantes do presente diploma.

- 4. As normas técnicas detalhadas aplicáveis aos Projetos para a construção e equipamento de Infraestruturas de Armazenamento podem ser objeto de regulamentação independente, denominadas especificações técnicas para conceção, construção, modificação, manutenção e desativação de Infraestruturas de Armazenamento ("Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento"), desenvolvidas e disponibilizadas pela ANP, a qual pode também adotar padrões internacionais para esse efeito.
- As Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento:
 - a) Aplicam-se a locais novos e a locais existentes que sejam objeto de modificação ou renovação;
 - b) Abordam informação sobre construção e equipamento, incluindo aspetos de instalação de natureza civil, mecânica, hidráulica e elétrica para efeitos do planeamento, projeto, construção, comissionamento, alteração, manutenção e desativação de Infraestruturas de Armazenamento;
 - c) Fornecem informação destinada a minimizar os riscos de incêndio e de explosão, para a saúde e o ambiente; e
 - d) Descrevem as boas práticas de operação a implementar pelos operadores de Infraestruturas de Armazenamento.
- 6. Após a respetiva aprovação por parte da ANP, as Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento devem ser juntas ao presente Regulamento sob a forma de Anexo, o qual pode ser livremente alterado pela ANP sem necessidade de alteração do corpo do presente Regulamento.
- Os operadores podem propor a adoção de padrões internacionais não constantes do presente diploma, que ficam sujeitos à aprovação da ANP.
- Qualquer referência neste Regulamento a padrões internacionais considera-se feita para a última versão ou alteração aos mesmos.

Artigo 4.º (Infraestruturas de Armazenamento)

- Consideram-se Infraestruturas de Armazenamento todos os edifícios, construções, estruturas, equipamentos e outras infraestruturas usadas para Armazenamento, bem como quaisquer edifícios ou infraestruturas usadas para atividades com este diretamente relacionadas, designadamente:
 - a) Áreas e Edifícios para Administração e Apoio;

- b) Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de combustíveis;
- c) Salas de controlo central;
- d) Um ou mais Grupos de Reservatórios de Armazenamento:
- e) Uma ou mais Estações para Carga e Descarga de Combustíveis de e para os Reservatórios de Armazenamento (incluindo Molhes ou Cais);
- f) Estações de Bombagem e Coletores de Múltiplas Tubagens usados exclusivamente para atividades de Armazenamento:
- g) Infraestruturas de proteção contra incêndio incluindo bombas de água, reservatórios de armazenamento de água para combate a incêndios, reservatórios de espuma, propulsores de espuma, sistemas de controlo de espuma/água, bocas-de-incêndio, aspersores de água, sistemas de dilúvio automático contra incêndios, sistemas de detetores e alarmes de fogo, sistemas de supressão de incêndios da sala de aparelhagem elétrica;
- h) Centrais de produção de eletricidade de reserva.
- A existência de reservatórios subterrâneos em Infraestruturas de Armazenamento depende de autorização expressa e formal da ANP, mediante a submissão pelo Requerente de Projeto específico devidamente fundamentado, ou de previsão expressa em legislação ou regulamentação aplicável.

CAPÍTULO II PRINCÍPIOS GERAIS PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

SECCÇÃO I LOCALIZAÇÃO, PROJECTO E LICENCIAMENTO

Artigo 5.º (Aprovação da Localização)

- A aprovação da localização de uma Infraestrutura de Armazenamento nova ou existente deve efetuar-se autonomamente e antes da apresentação e aprovação de um Projeto para a construção de uma Infraestrutura de Armazenamento.
- 2. O requerimento para a aprovação da localização de uma Infraestrutura de Armazenamento nova ou existente tem de ser efetuado através do preenchimento e submissão à ANP do formulário incluído no Anexo I do presente Regulamento, denominado "Requerimento para Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento", o qual é parte integrante deste Regulamento e contém uma explicação sobre os procedimentos a observar e a documentação a incluir no pedido.
- Os operadores das Infraestruturas de Armazenamento existentes dispõem de um prazo de 90 dias, após a

publicação do presente Regulamento, para apresentarem à ANP um Requerimento para a Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento. Caso a localização de uma Infraestrutura de Armazenamento existente não seja aprovada pela ANP, o operador deve submeter, no prazo de 180 dias após ter sido notificado pela ANP da recusa de aprovação da localização, uma proposta para adaptar a infraestrutura às normas de localização ou para mitigar os riscos que advêm do seu não cumprimento.

- 4. Caso o operador não apresente a proposta mencionada no número anterior dentro do prazo referido, ou caso a ANP não aprove a proposta de adaptação, a Infraestrutura de Armazenamento deve deixar de operar no prazo de 2 anos.
- 5. Caso a proposta de adaptação da Infraestrutura de Armazenamento às normas de localização ou para mitigar os riscos que advêm do seu não cumprimento, submetida ao abrigo do n.º 3 do presente artigo, seja aprovada pela ANP, o operador dispõe de um prazo até 2 anos para implementar a proposta aprovada. Se a proposta não for implementada dentro do prazo limite de 2 anos, a Infraestrutura de Armazenamento deve cessar a sua operação em definitivo.
- 6. O Requerimento para Aprovação da Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento apenas pode ser submetido por um operador de facto ou licenciado, no caso de Infraestruturas de Armazenamento existentes, ou por sociedades comerciais registadas em Timor-Leste, no caso de novas Infraestruturas de Armazenamento.
- A ANP, após analisar o Requerimento para Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento, informa por escrito o Requerente da sua decisão, incluindo quaisquer requisitos, procedimentos e prazos para a respetiva implementação.
- 8. Caso a localização seja aprovada, a ANP deve carimbar e assinar o Requerimento para Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento no respetivo campo de aprovação, o qual passará a valer como um Certificado de Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento.
- 9. O Certificado de Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento e a autorização nele constante caducam caso o Requerente não submeta um Requerimento para Aprovação de um Projeto para Infraestrutura de Armazenamento dentro do prazo estabelecido no n.º 2 do artigo 6.º, ou caso tenha decorrido 1 ano, ou outro período mais longo que haja sido estabelecido pela ANP, desde a data de apresentação do Requerimento para Aprovação de um Projeto para uma Infraestrutura de Armazenamento sem que o Requerente tenha concluído a implementação do Projeto e requerido a respetiva Licença, ao abrigo do artigo 6.º.

Artigo 6.º (Aprovação do Projeto)

1. Os Projetos para Infraestruturas de Armazenamento novas

- ou existentes apenas podem ser submetidos para análise após a obtenção de um Certificado de Aprovação de Localização de uma Infraestruturas de Armazenamento.
- 2. Após a emissão do Certificado de Aprovação de Localização de uma Infraestrutura de Armazenamento, os operadores de Infraestruturas de Armazenamento novas ou existentes dispõem de um prazo de 90 dias para apresentar à ANP um "Requerimento para Aprovação de um Projeto de uma Infraestrutura de Armazenamento", de acordo com o modelo incluído no Anexo II do presente Regulamento, que contém uma explicação sobre os procedimentos a seguir, bem como a documentação a incluir, o qual tem que cumprir integralmente os padrões descritos nas Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento.
- 3. O Requerimento para Aprovação de um Projeto de uma Infraestrutura de Armazenamento apenas pode ser submetido pelos operadores licenciados, no caso de Infraestruturas de Armazenamento existentes, e por sociedades comerciais registadas em Timor-Leste, no caso de Infraestruturas de Armazenamento novas.
- Caso se trate de uma Infraestrutura de Armazenamento nova, o Requerimento para aprovação do Projeto deve incluir um documento comprovativo da capacidade financeira correspondente ao custo do mesmo.
- 5. As Infraestruturas de Armazenamento existentes não podem ser objeto de requalificação, alteração ou desativação, sem a prévia apresentação de um Projeto específico que observe os procedimentos descritos nos números anteriores do presente artigo.
- 6. Qualquer desvio aos padrões constantes das Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento deve ser previamente aprovado por escrito pela ANP e fundamentado por meio de documentação onde se demonstre que será aplicado e assegurado um padrão igual ou superior.
- 7. A ANP, após analisar o Requerimento para Aprovação de um Projeto de Infraestrutura de Armazenamento, pode solicitar ao interessado a entrega de documentos adicionais considerados por si necessários para efeitos de avaliação do Requerimento apresentado.
- 8. AANP deve emitir uma decisão sobre um requerimento no prazo de 90 dias contados da data em que tenha recebido o último dos documentos solicitados, e informa o Requerente por escrito da sua decisão, incluindo os procedimentos e prazos para a respetiva implementação.
- Os Requerimentos para Infraestruturas de Armazenamento novas não são admitidos se o prazo previsto para a implementação do Projeto for superior a 12 meses.
- 10. Sempre que a ANP aprove um Projeto para uma Infraestrutura de Armazenamento nova ou existente, deve emitir um Certificado de Aprovação de um Projeto de uma Infraestrutura de Armazenamento, de acordo como o

modelo incluído no Anexo III do presente Regulamento, que é parte integrante do mesmo.

- 11.O Certificado de Aprovação de um Projeto de uma Infraestrutura de Armazenamento e a autorização nele constante caducam caso o Requerente não conclua a implementação do Projeto e requeira a emissão da respetiva Licença ao abrigo do artigo 7.º, no prazo de 1 ano a contar da data da apresentação do Requerimento para Aprovação de uma Infraestrutura de Armazenamento ao abrigo do n.º 2 deste artigo, ou em prazo mais longo que seja concedido pela ANP.
- 12. Antes do início dos trabalhos de construção de uma nova Infraestrutura de Armazenamento ou de reabilitação, modificação ou desativação de uma Infraestrutura de Armazenamento existente, o Requerente submete à ANP cópia dos contratos de trabalho dos trabalhadores a serem contratados para os referidos trabalhos de construção, bem como da apólice de seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais com uma cobertura anual nos termos estabelecidos no artigo 8.º deste Regulamento.

Artigo 7.º (Aprovação da Licença)

- 1. Deve ser concedida uma Licença a todas as entidades que desejem exercer atividades relacionadas com a operação de uma Infraestrutura de Armazenamento, mediante a receção de um Requerimento que cumpra todos os requisitos mínimos e os procedimentos previstos no presente Regulamento e no Regulamento da ANP n.º 1/2012 sobre Procedimentos Administrativos, Requisitos e Taxas para Atribuição, Renovação e Alteração de Licenças para o Exercício de Atividades de Downstream, conforme alterado pelo Regulamento da ANP n.º 2/2014, de 24 de Outubro, e uma vez realizada uma inspeção ao abrigo do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro, e dos artigos 43.º e 44.º do presente Regulamento, destinada a confirmar que a Infraestrutura de Armazenamento cumpre, entre outros aspetos, com o Projeto aprovado pela ANP ao abrigo do artigo 6.°, e com todas as regras e requisitos aqui previstos.
- A Licença deve ser emitida na forma prevista no Anexo I do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, sobre o Setor Downstream.

Artigo 8.º (Seguros)

- 1. O Requerimento referido no n.º 1 do artigo 7.º inclui prova de seguro que cubra a atividade ou atividades que as entidades pretendam desenvolver, incluindo cobertura genérica de responsabilidade civil por danos causados a pessoas e bens, acidentes de trabalho e doenças profissionais e danos ambientais.
- 2. As Licenciadas devem:
 - a) Manter o seguro referido no n.º 1 deste artigo pelos montantes e nos termos requeridos pela ANP ao abrigo do n.º 3 deste artigo;

- b) Contratar o seguro numa companhia de seguros Licenciada pelo Banco Central de Timor-Leste, ou por outra autoridade de Timor-Leste competente para o efeito; e
- c) Incluir a ANP como beneficiária do seguro e incluir a renúncia à sub-rogação a favor da ANP.
- Antes do início da atividade, as Licenciadas devem submeter à ANP comprovativo da vigência do seguro e da sua manutenção durante a vigência da Licença de downstream.
- 4. As entidades devem subscrever e manter um seguro de responsabilidade que cubra os riscos potenciais da sua atividade ou outros conforme requerido pela ANP (incluindo relativamente a poluição), pelo montante requerido em cada momento pela ANP.
- Sem prejuízo do disposto no n.º 3 deste artigo, as Licenciadas devem subscrever e manter seguros com as seguintes coherturas:

	Cobertura de seguro	Limite mínimo
i)	Responsabilidade civil geral (cobertura para lesão corporal, danos pessoais e danos materiais causados pelas suas operações, produtos ou danos ocorridos nas suas Instalações de Armazenamento da Licenciada, incluindo cobertura por responsabilidade por danos ambientais por derrames e poluição, que cubra os custos de limpeza)	e qualquer montante que exceda este valor será suportado pela Licenciada
ii)		

SECÇÃO II INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

Artigo 9.º (Condições Gerais)

- Não é permitida a instalação de Infraestruturas de Armazenamento em:
 - a) Locais protegidos pela legislação de Timor-Leste ou por normas emanadas por organizações internacionais a que Timor-Leste pertença;
 - b) Locais sujeitos a inundações frequentes;
 - c) Locais que, em razão das características específicas da sua estrutura ou do solo estejam sujeitos a derrocadas ou importem qualquer outro risco de instabilidade do solo.
- Antes do início de quaisquer trabalhos de construção deve ser efetuada uma análise geotécnica do local por uma pessoa competente para o efeito, que inclua, designadamente, o solo da área proposta para armazenamento, em

ordem a estabelecer quaisquer requisitos relativos às fundações ou alicerces destinados a prevenir o deslizamento de terras.

- 3. Por razões de segurança e ambientais, a disposição e o espaçamento dos Reservatórios de Armazenamento devem ter em consideração as acessibilidades necessárias para o combate a incêndios e o valor potencial do estabelecimento de uma Zona Tampão entre os Reservatórios de Armazenamento e as Infraestruturas de Armazenamento, as Vias Públicas, Edifícios Residenciais, Edifícios Utilizados e parques de estacionamento. Deve considerar-se o espaçamento entre Reservatórios de Armazenamento e as distâncias entre os mesmos e os Limites da Propriedade, bem como outras urbanizações existentes ou propostas. Os muros de contenção e o escoamento das áreas que circundam os Reservatórios de Armazenamento devem assegurar que o derrame de qualquer Reservatório de Armazenamento é contido e que os Reservatórios de Armazenamento adjacentes permanecem protegidos.
- 4. As distâncias mínimas que a seguir se referem devem respeitar o NFPA 30 e as normas e padrões aí referidas. Essas distâncias de separação são impostas pelo Fluxo de Calor Emitido aceitável em caso de incêndio num Reservatório de Armazenamento e pelas melhores práticas de engenharia. Podem ser propostos pela Licenciada para análise e aprovação da ANP padrões internacionais equivalentes alternativos.
 - a) As distâncias de separação entre a margem superior interna do muro de contenção do Reservatório de Armazenamento e das estruturas fora dos Limites da Propriedade são os seguintes:

Para	Distância mínima de separação					
	Muro de contenção para Reservatórios de Armazenamento de combustíveis Classe I, II, III					
De	Reservatório de Teto Fixo	Reservatório de Teto Flutuante	Reservatório Vertical	Reservatório Horizontal		
Edifícios Públicos, Vias Públicas, Edifícios Devolutos e Áreas Devolutas	2 x Diâmetro do Reservatório	1 x Diâmetro do Reservatório	2 x Diâmetro do Reservatório	2 x Diâmetro do Reservatório		
Exposição Humana/ Edifícios Residenciais/ Áreas Sensíveis		200 n	netros			

b) As distâncias de separação entre a margem superior interna do muro de contenção do Reservatório de Armazenamento e as instalações localizadas dentro dos Limites da Propriedade baseadas nas melhores práticas de engenharia para minimização de riscos são indicadas no quadro *infra*. Quaisquer desvios propostos devem ser suportados por uma análise de risco detalhada e por medidas adicionais de mitigação no local e estão sujeitas a aprovação da ANP:

De	Distância Mínima (metros)
Para	Muro de contenção para Reservatórios de Armazenamento de combustíveis líquidos Classe I, II, III
Edifício de Salas de Controlo não-reforçado/ Armazém / Laboratório/ Áreas e Edifícios para Administração e Suporte	100 m
Edifício de Salas de Controlo não-reforçados	30 m
Estação de Carga e Descarga de Combustível	45 m
Eletricidade (linhas aéreas)	50 m
Eletricidade (posto de seccionamento / subestação)	15 m
Instalações de produção de energia elétrica	45 m
Vedação do limite das Instalações	15 m

- 5. O Requerente deve fornecer, para aprovação da ANP, os cálculos que confirmem que a distância mencionada na tabela estabelecida na alínea a) do n.º 4 deste artigo é adequada para garantir uma exposição ao Fluxo de Calor Emitido aceitável. Estas distâncias de separação devem ter em consideração quaisquer barreiras artificiais e naturais existentes incluindo, designadamente, colinas e montanhas.
- 6. As distâncias referidas no n.º 4 deste artigo são medidas de forma linear, projetando uma reta horizontal desde a margem superior interna do muro de contenção do Reservatório de Armazenamento e os edifícios e áreas localizados dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento, bem como do ponto mais próximo dos edifícios, áreas ou vias localizadas fora da Infraestrutura de Armazenamento.
- 7. As Infraestruturas de Armazenamento devem ser instaladas em locais vedados por muros ou cercas com uma altura mínima de 3m, feitas de material não inflamável.
- As salas de controlo das Instalações de Armazenamento devem ser localizadas a barlavento dos Reservatórios de Armazenamento, numa Zona Não Perigosa.

Artigo 10.º (Acessos)

- As entradas e saídas de veículos de Infraestruturas de Armazenamento são efetuadas diretamente para as Vias Públicas, por acessos de sentido único, exclusivamente reservados às atividades realizadas dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento.
- 2. É proibido o estacionamento de veículos nas entradas e saídas das Infraestruturas de Armazenamento.
- As normas previstas no presente artigo aplicam-se às Infraestruturas de Armazenamento novas e existentes.

SECÇÃO III CONDIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INSTALAÇÃO DE ÁREAS, EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS NAS INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

Artigo 11.º (Regras Gerais)

A ANP pode estabelecer Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento que prevejam os requisitos técnicos e as condições para a construção e instalação de equipamento, os quais devem ser observados em todos os Projetos de Infraestruturas de Armazenamento novos ou de alterações aos existentes, ou adotar, para este efeito, normas e padrões internacionais como os da NFPA, incluindo para o dimensionamento e conceção dos sistemas de proteção e combate contra incêndios.

Artigo 12.º

(Áreas e Edifícios para Administração e Apoio ou para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis)

- Dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento, a construção de Áreas e Edifícios para Administração e Apoio ou de Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis deve observar os requisitos do NFPA 30 (Capítulo 24) e ainda as seguintes condições:
 - a) Os materiais de construção usados em paredes, tetos e no chão de qualquer Área e Edificio para Administração e Apoio ou para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis) devem ser não inflamáveis;
 - b) O acesso ao exterior de qualquer Área e Edifício para Administração e Apoio ou Área e Edifício para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis deve ser feito através de portas de correr ou de portas que abram para o exterior, e deve estar livre de qualquer obstrução no interior e exterior;
 - c) As Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis (líquidos Classe I, II, III) devem ser construídos de forma a manterem a integridade da sua estrutura durante duas horas sob condições de exposição a incêndio e assegurarem acesso e saída sem obstruções a pessoas e materiais de proteção contra incêndio;
 - d) As Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis (líquidos Classe I, II, III) devem ser ventilados a uma taxa que assegure que a concentração de vapores no interior do edifício se mantém igual ou inferior a 25% do limite inferior de inflamabilidade;
 - e) O chão das Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis e o sistema de tubagem associado deve ser concebido para admitir Líquidos Combustíveis e Inflamáveis;
 - f) Não deve ser feita qualquer ligação entre sistemas de

- escoamento de águas ou de esgoto de edifícios habitacionais e os de Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis, exceto se for colocado um sistema de limpeza de gorduras antes de efetuada a ligação. Este requisito não se aplica a lavabos, casas de banho ou lavatórios usados exclusivamente para uso sanitário ou pessoal, nem a algerozes que transportam água corrente do telhado para a superfície;
- g) Para efeitos de controlo e combate a incêndio, cada edificio de Reservatórios de Armazenamento e cada reservatório do edifício deve ser acessível por dois lados; e
- h) A capacidade de qualquer reservatório individual não deve exceder 380m³ (100.000 galões americanos) sem aprovação prévia da ANP.
- 2. A distância mínima das instalações adjacentes que possam ser expostas em caso de incêndio e os edifícios para instalação de reservatórios em estruturas que tenham uma taxa resistência a incêndio de menos de 2 horas deve seguir os seguintes requisitos:

Capacidade do Reservatório (m³)	Distância mínima de uma instalação adjacente existente ou que possa vir a ser construída, incluindo o lado opostos das via (metros)	Distância mínima do lado mais próximo da via ou de edificio relevante mais próximo dentro dos Limites da Propriedade (metros)
Até 45 m³	4,5	1,5
45m³ - 114m³	6,1	1,5
114m³ - 190m³	9,1	3,0
190m³ - 380m³	15,2	4,5

- As estruturas com paredes cuja resistência ao fogo seja inferior a duas horas devem ser construídas em conformidade com o Capítulo 9 do NFPA 30 e os conjuntos de construções devem observar as especificações de teste do ASTM E119.
- 4. As distâncias referidas no n.º 2 deste artigo são medidas de forma linear, projetando uma reta horizontal entre os pontos mais próximos dos Reservatórios de Armazenamento e os edifícios localizados dentro dos Limites da Propriedade das Infraestruturas de Armazenamento.

Artigo 13.º (Energia)

- A energia necessária ao normal funcionamento da Infraestrutura de Armazenamento é assegurada pela rede de eletricidade pública. Contudo, o operador deve acautelar quaisquer necessidades de fornecimento de energia de reserva para sistemas críticos considerados essenciais.
- A instalação de infraestruturas privadas de produção de energia pode ser autorizada pela ANP como reserva em caso de falha de fornecimento da rede elétrica pública, observadas as seguintes condições:

- a) Os sistemas de produção de energia devem estar instalados fora da Zona de Risco Imediato de Incêndio ou Explosão, respeitando as distâncias referidas no artigo 12.º;
- b) A instalação de outros motores ou equipamentos de produção de energia, tais como motores térmicos ou geradores a vapor nas Áreas e Edifícios para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis só é permitido se forem utilizados exclusivamente líquidos Classe III como Combustível (Diesel, Bio-Diesel, Fuelóleo) e os seus combustores estejam equipados com mecanismos de fecho automático.
- Os motores de combustão consideram-se Fontes de Ignição, exceto quando cumpram os seguintes requisitos cumulativos:
 - a) Usem líquidos Classe III como combustível;
 - b) Não necessitem de qualquer Fonte de Ignição para o arranque ou para qualquer outra operação;
 - Nenhuma parte do respetivo equipamento, incluindo o escape, deve gerar calor excessivo durante o seu funcionamento;
 - d) O escape deve estar protegido contra a ocorrência de chamas e estar ligado ao exterior, num local que não ofereça perigo.
- 4. Os edifícios onde o equipamento referido no presente artigo está instalado devem cumprir todos os requisitos de construção constantes do disposto no artigo 12.º.

Artigo 14.º (Reservatórios de Armazenamento)

- Salvo autorização formal e expressa da ANP, um Reservatório de Armazenamento nas Infraestruturas de Armazenamento é sempre montado à superfície ("Reservatório de Armazenamento de Superfície").
- Cada Reservatório de Armazenamento ou Grupo de Reservatórios de Armazenamento deve estar instalado dentro de uma Área de Contenção.
- 3. Os alicerces para Reservatórios de Armazenamento devem ser concebidos e instalados de forma a não se poderem mover, deformar ou serem sujeitos a esforço anormal sob influência de vibrações ou impactos provocadas por causas naturais ou artificiais.
- 4. Em caso algum pode ser usado aço sem revestimento como suporte de Reservatórios de Armazenamento.
- As escadas para o topo dos Reservatórios de Armazenamento e as passagens aí existentes devem ser feitas em ferro ou aco.
- Todas as saídas de ventilação dos Reservatórios de Armazenamento devem ser projetados de acordo com a

- API 2000. Os dispositivos de ventilação são concebidos de forma a prevenirem a propagação de chamas no espaço de vapor do Reservatório de Armazenamento.
- Todos os reservatórios estão ligados eletricamente a terra permanentemente húmida por forma a prevenir a criação de eletricidade estática.
- 8. À distância mínima entre as paredes dos Reservatórios de Armazenamento, aplicam-se, de acordo com a Tabela 22.4.2.1 da NFPA 30, as seguintes regras: A distância mínima entre cascos de Reservatórios de Armazenamento adjacentes para combustíveis líquidos (Classe I, II, III) é a seguinte:

Diâmetro do	Reservatório de Teto Flutuante	Reservatório de Teto Fixo, Vertical ou Horizontal			
Reservatório (m)		Líquidos Classe I, II	Líquidos Classe III		
Diâmetro menor que 45 m	1/6 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes	1/6 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes	1/6 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes		
Diâmetro maior que 45 m	1/4 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes	1/3 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes	1/4 x soma do diâmetro dos reservatórios adjacentes		

- Os Reservatórios de Armazenamento devem ser agrupados numa Área de Contenção exclusiva de acordo com a classificação de combustível.
- No caso de se armazenarem conjuntamente combustíveis Classe I e II com combustíveis Classe III, aplicam-se as disposições das Classes I e II.
- 11. Os líquidos que não sejam combustíveis devem ser armazenados numa Área de Contenção separada e não devem ser armazenados conjuntamente com combustíveis Classe I, II ou III.
- 12. Os Reservatórios de Armazenamento devem estar dispostos no máximo de duas filas, por forma a que cada Reservatório seja acessível através da via que circunda cada Área de Contenção. Este requisito não se aplica aos reservatórios que armazenem líquidos que não sejam combustíveis.
- 13. A conceção dos Reservatórios de Armazenamento deve cumprir com as determinações da API 620, API 650 e API 2000 tal como referido no NFPA 30. Antes do início da conceção do reservatório, podem ser propostos à ANP, para aprovação formal, padrões internacionais alternativos equivalentes.

Artigo 15.º (Área de Contenção)

- A construção das Áreas de Contenção deve obedecer aos seguintes padrões:
 - a) A capacidade disponível da Área de Contenção deve corresponder a 100% do conteúdo do maior

Reservatório de Armazenamento nele situado. Para acomodar o volume ocupado pelos reservatórios, a capacidade da Área de Contenção que inclua mais do que um Reservatório de Armazenamento deve ser calculada depois de deduzido o volume dos reservatórios, com exceção do maior, abaixo da altura do dique;

- b) Os muros de Área de Contenção devem ser feitos de aço, betão ou alvenaria sólida concebida para ser impermeável e suportar a totalidade da queda hidrostática;
- c) O fundo da Área de Contenção deve ser impermeável ou revestido a um material impermeável por forma a evitar a infiltração de qualquer produto combustível líquido nas águas subterrâneas;
- d) A Área de Contenção deve ter uma rede de esgotos destinada a rejeitar a água das chuvas, água decorrente de lavagem ou de outras fontes, a saída deve ser completamente selável e o seu funcionamento deve poder ser controlado através do exterior;
- e) Para permitir o acesso, a base externa da Área de Contenção ao nível do solo não deve estar a menos de 3 metros de qualquer instalações adjacente existente ou que possa vir a ser construída.
- É expressamente proibida a instalação de qualquer material ou equipamento na Área de Contenção, com exceção de um ou mais Reservatórios de Armazenamento e respetivos acessórios e tubos.

Artigo 16.º (Tubagem)

- A Tubagem, válvulas, juntas e acessórios para Líquidos Combustíveis e Inflamáveis devem ser concebidos para as pressões em funcionamento e tensões estruturais que se prevê virem a estar sujeitas e devem estar de acordo com o ASME B31.
- O circuito de tubagem deve ser tão direto quanto possível, devendo ser acautelada a possibilidade de contração ou expansão.
- Dentro do possível, a canalização instalada acima do nível do solo deve ser protegida contra danos mecânicos.
- 4. A canalização subterrânea deve obedecer aos seguintes requisitos:
 - a) A canalização metálica não deve estar rodeada ou coberta por escória ou por qualquer outro material de efeito corrosivo e deve, preferencialmente, estar assente sobre areia. No caso de se tratar de condutas, com exceção dos tubos de ventilação, as respetivas aberturas devem estar seladas por forma a prevenir o derramamento de líquido;
 - b) Quaisquer peças metálicas devem ser revestidas a

- asfalto ou a qualquer outro material resistente à corrosão:
- c) A tubagem enterrada sob arruamentos deve estar selada em condutas e as juntas das mesmas devem ser seladas para prevenir derramamentos. As condutas devem ser inclinadas no sentido da Área de Contenção e devem dispor de tubos de ventilação.
- Os sistemas de tubagem devem ser concebidos por forma a minimizar o número de juntas e as juntas devem ser soldadas, aparafusadas ou enroscadas.
- 6. Cada tubo ligado a um Reservatório de Armazenamento deve ter uma válvula nesse reservatório sem ramais nem saídas entre o reservatório e a válvula. Caso dois ou mais Reservatórios de Armazenamento estejam interligados, deve ser colocada uma válvula em cada reservatório e em cada interligação. Reservatórios de Armazenamento com classes diferentes de combustíveis não devem estar interligados.
- 7. Para além das válvulas normais, deve existir uma válvula extra na ligação de cada conduta a um Reservatório de Armazenamento que esteja abaixo do nível normal (independentemente do momento em que tenha sido instalado) que deve ser manobrado, quer manualmente quer através de um dispositivo acionado por aquecimento que, em caso de incêndio, fecha automaticamente a válvula para evitar a saída de líquido do Reservatório de Armazenamento mesmo que a tubagem a jusante esteja corrompida.

Artigo 17.º (Coletores de Múltiplas Tubagens)

- Não devem ser utilizados Coletores de Múltiplas Tubagens em tubagens de ventilação do Reservatório de Armazenamento exceto se tal for necessário por razões especiais, tais como recuperação de vapor, conservação de vapor ou controlo da poluição do ar.
- 2. O coletor de tubagens de ventilação deve ser adequadamente dimensionado por forma a evitar que os limites de pressão do sistema sejam ultrapassados quando os Reservatórios de Armazenamento ligados a coletores estejam sujeitos à mesma exposição de incêndio.
- 3. As tubagens de ventilação para Reservatórios de Armazenamento que armazenem combustíveis Classe I não devem ser agregados conjuntamente com tubagens de ventilação de Reservatórios de Armazenamento que armazenam combustíveis de Classe II ou III, exceto se forem disponibilizados meios aptos a prevenir que os vapores dos combustíveis de Classe I entrem nos Reservatórios de Armazenamento que armazenam combustíveis Classe II ou III.

Artigo 18.º (Estações de Bombagem)

 As bombas devem obedecer à API 610 para bombas centrífugas, à API 674, API 675 e API 676 para bombas de descolamento positivo e à NFPA 20 para bombas de incêndio.

- Os motores devem ser compatíveis com a voltagem e frequência da rede pública de eletricidade, não produzir faíscas, ser à prova de explosão, ser adequados a zonas classificadas como perigosas e estar eletricamente ligados a terra permanentemente húmida de acordo com o NFPA 30 (Secção 6.5.4).
- 3. Se a Estação de Bombagem for iluminada eletricamente, a iluminação será do tipo à prova de vapor, os fios devem estar numa conduta selada e o interruptor deve ser do tipo à prova de explosão, de tipo imerso em óleo, ou deve ser colocado fora do edifício.
- 4. Se se localizarem numa área em que se suspeite da presença de uma concentração explosiva de vapores, os interruptores de ignição dos motores devem ser à prova de explosão ou de tipo imerso em óleo.
- Nos cantos opostos, na linha do chão, devem ser construídos respiradores com malha de rede pelo menos 0,04m² cada, para assegurar uma ventilação adequada.
- Todas as portas da Estação de Bombagem devem abrir para fora.
- Quando as bombas estão em funcionamento, as portas devem estar sempre abertas.
- Se as bombas e motores estiverem integralmente localizados ao ar livre, sem qualquer tipo de compartimento, podem ser colocados na Estação para Carga e Descarga de Combustíveis ou debaixo desta.

Artigo 19.º (Bombas e Condutas)

- Em nenhum caso a gasolina pode ser manuseada através das mesmas bombas e condutas que o querosene, o jetfuel, o diesel e o fuel-óleo. Para prevenir a contaminação deve ser garantida uma segregação adequada dos combustíveis.
- As condutas devem ter um esquema de cores definido que indique o produto transportado nas respetivas linhas. A cor de tubo para cada produto está definida no Anexo IV do presente Regulamento, que é considerado parte integrante do mesmo.
- As válvulas nas linhas da Estação de Bombagem devem ser etiquetadas por forma a indicar o produto manuseado e controlado por cada uma.
- 4. As bombas que distribuem para Veículos Cisterna ou abastecem dos mesmos devem dispor de válvulas quer na sucção quer na descarga da bomba, e essas válvulas devem estar marcadas com o símbolo de teste e listagem para uso em Líquidos Combustíveis e Inflamáveis.

Artigo 20.º (Sistema Elétrico)

1. Todas as instalações, dispositivos, equipamento e fios

- elétricos devem observar o NFPA ou o Código Elétrico Internacional relevante ou melhores práticas internacionais ou padrões internacionais da indústria equivalentes, formal e expressamente aprovados pela ANP.
- 2. Todas as luzes elétricas da Estação de Carga e Descarga de Combustíveis devem ser de construção à prova de vapor, todos os fios elétricos devem estar contidos numa conduta selada no cais, e os interruptores devem ser de tipo à prova de explosão ou estarem colocados a pelo menos 6m das docas.

Artigo 21.º (Sistemas de Tratamento de Águas)

- As Infraestruturas de Armazenamento devem estar equipadas com um sistema de tratamento de águas residuais contaminadas com hidrocarbonetos. A água considera-se adequada para rejeição se o volume de hidrocarbonetos na água é menor que 10mg/l ou outro previsto na legislação aplicável em Timor-Leste.
- Os separadores de hidrocarbonetos devem ser instalados em locais de fácil acesso para inspeção e limpeza.
- Os separadores de hidrocarbonetos devem ser sifonados à entrada e à saída, por forma a evitar passagem de gases.
- 4. Os pavimentos das zonas onde exista possibilidade de derrames, especialmente nas zonas de Trasfega de Combustíveis dos Veículos Cisterna para os Reservatórios de Armazenamento e as Áreas de Contenção dos Reservatórios de Armazenamento, devem ser impermeáveis e permitir a drenagem para o Sistema de Tratamento de Águas.

Artigo 22.º

(Sistema de Proteção Contra Incêndios e Equipamento de Combate a Incêndios)

- A conceção dos sistemas de proteção contra incêndio e o equipamento de combate a incêndio deve obedecer aos padrões da Associação Nacional de Proteção Contra Incêndio (NFPA). Os padrões aplicáveis são: NFPA 10, NFPA 11, NFPA 12, NFPA 12A, NFPA 13, NFPA 14, NFPA 15 NFPA 16, NFPA 17 e NFPA 20.
- 2. Ressalvado o disposto no n.º 1 deste artigo, bem como quaisquer requisitos impostos pela ANP em razão de características específicas do Projeto, as Infraestruturas de Armazenamento devem estar equipadas com o seguinte equipamento de combate a incêndios:
 - a) Extintores:
 - As Zonas de Risco Imediato de Incêndio ou Explosão devem estar equipadas com pelo menos dois extintores, ou um extintor de 9 kg por cada 100m², se o extintor funcionar a gás inerte;
 - ii) As Zonas de Risco Não Imediato de Incêndio ou Explosão devem estar equipadas com um extintor,

extintor funcionar a gás inerte;

iii) As zonas Não Perigosas devem estar equipadas de acordo com o requerido pela autoridade reguladora responsável.

b) Areia:

A Infraestrutura de Armazenamento deve estar equipada com depósitos de areia, compostos de baldes e pás, na quantidade de 1m3 de areia por 2500m2 de área não coberta, ou por Area ou Edifício para Manuseamento e Armazenamento de Combustíveis.

c) Água:

- i) Sempre que possível, a rede de distribuição de água para proteção da Infraestrutura de Armazenamento deve estar separada da rede de distribuição para outras utilizações;
- ii) A rede de distribuição de água deve ter um número de válvulas e de bocas-de-incêndio adequado à proteção de todas as áreas, Edifícios e Reservatórios de Armazenamento potencialmente sujeitos a incêndio. Essas bocas-de-incêndio devem poder ser montadas diretamente sem distinção de bicos ou geradores portáteis de espuma;
- iii) A água usada para combate a incêndios pode ser proveniente da rede de abastecimento urbana ou, se for considerado necessário, de um reservatório de água exclusivo para o efeito que, nesse caso, deve estar equipado com bombas independentes. Qualquer que seja a solução adotada, deve obedecer, em termos de taxa de fluxo, pressão e quantidade total disponível às normas da NFPA usadas para calcular sistemas de combate a incêndios;
- iv) O teto dos Reservatórios de Armazenamento para combustíveis Classe I e II com capacidade superior a 1000m³ deve estar equipado com um sistema de aspersão a ser ativado sempre que se verifique um aumento anormal de temperatura, independentemente da respetiva causa. A conceção do sistema de aspersores deve obedecer aos requisitos da NFPA 15.

d) Espuma:

- i) Os geradores de espuma para extinção de incêndios nas Infraestruturas de Armazenamento devem ser de alta expansão e podem ser fixos ou móveis de acordo com as determinações da NFPA11;
- ii) O modelo específico do gerador de espuma a ser instalado na Infraestrutura de Armazenamento, o seu número e localização deve ser aprovado pela ANP.

Artigo 23.º (Caleiras, Grelhas e Fossas)

As Caleiras, Grelhas e Fossas devem estar em locais

ou com um extintor de 9 kg por cada 200m², se o apropriados, terem a dimensão adequada, ser em quantidade suficiente e ter a resistência adequada para os propósitos a que se destinam.

Artigo 24.º (Caixas de Visita)

- 1. As Caixas de Visita para acesso a qualquer equipamento ou infraestrutura devem ser pré-fabricadas, à prova de água e ter drenagem adequada.
- 2. As tampas das Caixas de Visita devem ter a resistência adequada às cargas que se estima terem de suportar.

Artigo 25.º (Estação para Carga e Descarga de Combustíveis)

- 1. A conceção da Estação para Carga e Descarga de Combustíveis de e para os Reservatórios de Armazenamento deve obedecer ao NFPA 30 e à NFPA 307.
- 2. As operações e segurança nas cargas e descargas marítimas devem respeitar o Guia Internacional de Segurança para Petroleiros e Terminais da OCIMF.
- 3. As bombas e o equipamento de carregamento devem estar dimensionados de forma a assegurarem taxas de fluxo adequadas à capacidade para que foram concebidos e à segurança das operações.
- 4. Os braços de carga, as mangueiras e as balanças dos pórticos devem ser concebidos de forma a permitir o enchimento de todos os compartimentos do reservatório sem necessidade de mover o veículo, assim se reduzindo o risco de acidentes.

Artigo 26.º (Recuperação de Vapor)

- 1. As Infraestruturas de Armazenamento devem estar equipadas com um sistema de Recuperação de Vapor para recuperar os vapores dos combustíveis líquidos libertados durante as operações de carga e descarga de combustível.
- A conceção do sistema de recuperação de vapor deve obedecer aos padrões da NFPA 30.
- 3. A aplicação das normas previstas neste artigo está sujeita à aprovação das necessárias Especificações Técnicas ou de qualquer legislação que as implemente.

Artigo 27.º

(Comissionamento das Infraestruturas de Armazenamento)

1. O Requerente deve submeter à ANP a certificação por parte de uma entidade terceira acreditada que ateste que o equipamento, designadamente os Reservatórios de Armazenamento, bombas, tubos, extintores de incêndio, o sistema de aspersão e o sistema elétrico foram testados de acordo com as normas que presidiram à sua construção e estão prontos para comissionamento.

 A certificação da entidade terceira deve ser submetida à ANP antes da inspeção preliminar.

Artigo 28.º (Manutenção)

A Licenciada deve realizar as operações de manutenção rotineiras ou outras que se revelem necessárias, ao equipamento crítico, designadamente aos Reservatórios de Armazenamento, tubos, sistemas de aspersão, bombas, escadas, extintores de incêndio e outro equipamento de combate a incêndio, de acordo com as instruções dos fabricantes e as melhores práticas da indústria.

CAPITULO III ZONAS DE SEGURANÇA/CLASSIFICAÇÃO DE ZONAS DE PERIGO

Artigo 29° (Regra Geral)

A Classificação das Zonas de Perigo para as Infraestruturas de Armazenamento deve ser preparada de acordo com a API 505. Dependendo do risco iminente, as zonas são classificadas da seguinte forma:

- a) Zona 0: Uma mistura inflamável está presente mais de 1000 horas/ano;
- b) Zona 1: Uma mistura inflamável está presente mais 10 horas/ ano e menos de 1000 horas/ano;
- c) Zona 2: Uma mistura inflamável está presente menos de 1 hora/ano.

Artigo 30.º (Zonas de Perigo Imediato de Incêndio ou Explosão)

- Nas áreas classificadas como Zona 0 estão presentes concentrações explosivas de gases ou vapores inflamáveis por longos períodos de tempo.
- As regras seguintes aplicam-se a Reservatórios de Teto Fixo que contenham Líquidos Inflamáveis (Classe I):
 - a) O espaço ocupado por vapor dentro do reservatório acima do líquido é considerado área de Zona 0;
 - b) O sistema de ventilação é considerado área de Zona 0 numa distância de 0,5 metros de raio à volta do ventilador;
 - c) A área de Zona 0 à volta do ventilador é circundada por uma Zona 1 concêntrica numa área de 1,5 metros de raio e por uma Zona 2 concêntrica numa área de 3m de raio.

Artigo 31.º (Zonas de Perigo Não Imediato de Incêndio ou Explosão)

 Os locais classificados como Zona 1 e a Zona 2 são tipicamente áreas de menor risco. As regras aplicáveis às Zonas de Perigo em volta de um Reservatório de Teto Fixo que contenha Líquido Inflamável (Classe I) e Líquido Combustível (Classe II, III) encontramse previstas na API 505.

Artigo 32.º (Zona Não Perigosa)

Os locais não classificados como Zona 0, Zona 1 ou Zona 2 correspondem às Zonas não classificadas ou classificadas como Não Perigosas.

CAPÍTULO IV PRINCÍPIOS GERAIS DA OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO

Artigo 33.º (Regra Geral)

- As Infraestruturas de Armazenamento s\u00e3o autorizadas a funcionar pela ANP desde que cumpram os seguintes requisitos:
 - a) Detenham um Certificado de Aprovação de Localização para uma Infraestrutura de Armazenamento válido, emitido de acordo com o disposto no artigo 5.º;
 - b) Detenham um Certificado de Aprovação de um Projeto para uma Infraestrutura de Armazenamento válido, emitido de acordo com o disposto no artigo 6.º; e
 - c) Tenham sido aprovados após uma inspeção realizada de acordo com as normas e procedimentos previstos no Regulamento da ANP n.º 2/2012.
- A Licenciada deve ainda ser titular de uma Licença de atividade de Armazenamento emitida pela ANP de acordo com as normas e procedimentos previstos no Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, e com o Regulamento da ANP n.º 1/2012, conforme alterado pelo Regulamento da ANP n.º 2/2014.

Artigo 34.º (Identificação Visual)

- As Infraestruturas de Armazenamento podem exibir uma Identificação Visual de uma empresa de comercialização de hidrocarbonetos internacional, regional ou local, ou de uma empresa de comercialização independente constituída com o único propósito de explorar uma ou mais Infraestruturas de Armazenamento.
- 2. Como parte do processo de apresentação do Requerimento para Aprovação de um Projeto para uma Infraestrutura de Armazenamento, o Requerente deve fornecer à ANP prova da autorização para utilizar a Identificação Visual de uma empresa de comercialização de hidrocarbonetos internacional, regional ou local, ou a prova do registo da marca correspondente ao nome e imagem da Identificação Visual independente ou própria que o Requerente tenha intenção de usar.

Artigo 35.º (Pessoal e Formação)

- Todas as Infraestruturas de Armazenamento devem ter um gerente, o qual deve frequentar cursos de formação ministrados por formadores acreditados, que incidam pelo menos sobre as seguintes matérias, cujos detalhes devem ser incluídos no Projeto de Infraestrutura de Armazenamento, e previamente aprovado pela ANP:
 - a) Curso de Gestão de Infraestruturas de Armazenamento;
 - b) Curso de padrões de saúde, segurança, ambiente e qualidade para Infraestruturas de Armazenamento.
- 2. Deve ser disponibilizado a todo o pessoal que trabalha na Infraestrutura de Armazenamento um uniforme de trabalho e equipamento de proteção pessoal que seja adequado à função desempenhada, e cujos tipos e características são adotados de entre as melhores práticas da indústria.
- A Licenciada deve proporcionar aos seus funcionários e de acordo com as suas funções, formação específica e apropriada sobre operação de Infraestruturas de Armazenamento.
- 4. Todo o pessoal que participe nas operações da Infraestrutura de Armazenamento deve frequentar cursos de formação ministrados por prestadores de formação acreditados, que incidam, pelo menos, nas seguintes matérias, e cujos detalhes devem ser incluídos no Projeto de Infraestrutura de Armazenamento e previamente aprovados pela ANP:
 - a) Curso sobre Primeiros-Socorros;
 - b) Curso sobre Segurança.
- 5. Os cursos de formação referidos nos n.ºs 1, 3 e 4 do presente artigo devem ser ministrados aos respetivos funcionários nos 6 meses anteriores ao início do exercício das suas funções.
- Todas as Infraestruturas de Armazenamento existentes dispõem do prazo estabelecido no artigo 49.º para cumprir com os requisites de formação de pessoal previstos no presente artigo.
- Os gerentes das Infraestruturas de Armazenamento só podem ausentar-se do seu posto de trabalho por motivos razoáveis e imprevisíveis e pelo menor período de tempo possível.
- 8. Para além do pessoal envolvido na operação da Infraestrutura de Armazenamento, é obrigatória a presença de pessoal de segurança identificado por uniforme que controle o acesso às instalações e salvaguarde a segurança de pessoas e bens.
- A formação referida no presente artigo deve ser ministrada aos funcionários respetivos pelo menos de dois em dois anos.

Artigo 36.º (Operações de Trasfega de Combustível, Armazenamento e Mistura)

- 1. As operações de Trasfega de Combustível, Armazenamento e de mistura devem ser efetuadas em locais bem ventilados, separados das outras áreas e edifícios da infraestrutura por uma vedação de material não inflamável e resistente ao fogo e devem dispor de um aceso separado.
- 2. O Armazenamento de recipientes nas áreas referidas no n.º 1 deste artigo só é permitido temporariamente e até à capacidade máxima da infraestrutura em dois dias de funcionamento normal. A colocação e Armazenamento desses recipientes deve obedecer aos seguintes requisitos:
 - a) Quando sejam empilhados, os bidões e os barris cheios devem ser dispostos de forma a não excederem a altura máxima de três recipientes e as pilhas devem ser armazenadas separadas umas das outras e das paredes, deixando espaço suficiente para permitir uma fácil movimentação e a realização de inspeções ao sistema de recipientes bem como a fácil remoção de qualquer recipiente que possa estar a derramar;
 - b) Os recipientes vazios que tenham sido usados para combustíveis Classe I e II devem ser mantidos fechados, como se estivessem cheios, e devem ser armazenados em áreas separadas daquelas em que se localizam os recipientes cheios.

Artigo 37.º (Operações de Carga e Descarga de Combustíveis)

- Antes do início das operações de carga, os Veículos Cisterna devem ser ligados eletricamente à tubagem através dos dispositivos de ligação localizados na estação de carga.
- O Veículo Cisterna deve estar ligado eletricamente à terra antes do início das operações de descarga e antes de ser feito qualquer contacto ou ligação à tubagem ou a outro equipamento de descarga.
- Os produtos com pressão de vapor elevada (RVP>0,34 bar (abs)) devem ser carregados para a parte inferior (carregamento inferior).
- Qualquer ligação entre os Veículos Cisterna e a tubagem deve estar em boas condições para prevenir qualquer derrame.
- Os Veículos Cisterna não devem ser deixados ligados à tubagem, exceto durante a realização das operações de carga e descarga.
- 6. É proibida a utilização de ar comprimido para descarregar o conteúdo dos Veículos Cisterna. Contudo, é permitida a utilização de um sistema padrão que utilize gás inerte, como dióxido de carbono ou nitrogénio, como modo de geração de pressão.
- 7. Sempre que se estiver a realizar a carga e descarga de

- Veículos Cisterna, pelo menos um membro do pessoal da Infraestrutura de Armazenamento deve estar sempre presente e ser responsável pelas operações.
- É expressamente proibida a carga e descarga de Veículos Cisterna por recurso à gravidade, exceto para combustíveis derivados de petróleo para aquecimento, os quais podem ser descarregados através desse meio.
- A infraestrutura de carga deve estar equipada com uma válvula de corte de emergência para impedir o sobreenchimento em caso de falha da mangueira.
- 10. O motorista, operador ou comissário de qualquer Veículo Cisterna não deve permanecer no veículo durante as operações de carga e descarga, não podendo todavia o veículo ser deixado sem vigilância.
- 11. Durante a trasfega de Líquidos Inflamáveis (Classe I) os motores dos Veículos Cisterna e das bombas portáteis ou auxiliares devem ser desligadas enquanto é feita a ligação e o desligamento da mangueira. Se a carga e descarga é efetuada sem necessidade de recorrer ao motor do Veículo Cisterna, o mesmo deve estar desligado durante as operações de trasfega.
- Durante as operações de carga e descarga é expressamente proibido fumar no Veículo Cisterna ou nas suas imediações.
- 13. Durante as operações de carga e descarga devem ser tomados todos os cuidados para evitar o contacto de qualquer fonte de fogo com o Veículo Cisterna e com o equipamento de carga e descarga e para evitar que qualquer pessoa nas imediações fume, acenda fósforos ou transporte qualquer chama ou charuto aceso, cachimbo ou cigarro.
- 14. É expressamente proibida a presença de lanternas de chama, interruptores de chama ou de outras luzes de chama ou fogo durante o processo de carga e descarga.
- 15.É expressamente proibida a descarga entre Veículos Cisterna ou de Veículos Cisterna para recipientes portáteis.
- 16.O acesso e circulação de veículos para carga e descarga de combustíveis na Infraestrutura de Armazenamento devem ser feitos por vias definidas e assinaladas para o efeito.

Artigo 38.º (Medidas de Segurança)

- O operador da Infraestrutura de Armazenamento deve cumprir as seguintes medidas de segurança relativas à prevenção e combate de incêndio e explosão:
 - a) Afixar as regras de prevenção e combate a incêndios e o plano de contingência para cada área, edifício ou equipamento localizado dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento, de forma facilmente visível para o pessoal, detalhando o papel de cada funcionário em caso de incêndio ou explosão;
 - b) Instalar o equipamento de combate a incêndio elencado

- no artigo 22.º e qualquer outro considerado necessário em função das características específicas da Infraestrutura de Armazenamento:
- c) Manter todo o equipamento de combate a incêndios em boas condições e inspecioná-lo regularmente;
- d) Pintar todo o equipamento de combate a incêndios de vermelho;
- e) Garantir a todo o momento o acesso fácil e desimpedido ao equipamento de combate a incêndio;
- f) Instalar um sistema de alarme que assegure simultaneamente a identificação da localização da zona ou edifício em que se originou a explosão ou o incêndio e o contacto direto e automático com o posto de combate a incêndios mais próximo;
- g) Criar brigadas de combate a incêndio compostas por elementos do pessoal da infraestrutura, que devem ser treinados de acordo com o n.º 4 do artigo 35.º;
- h) Efetuar exercícios de combate a incêndio pelo menos uma vez por mês com a presença obrigatória de todos os elementos do pessoal que, nesse momento, trabalhem na Infraestrutura de Armazenamento.
- É expressamente proibido fumar, fazer fogo, faíscas ou chamas dentro das instalações da Infraestrutura de Armazenamento.
- 3. Os telemóveis e outros objetos capazes de produzir faíscas elétricas, bem como fósforos, isqueiros e armas de fogo devem ser entregues na entrada das Instalações de Armazenamento e apenas podem ser devolvidos à saída.
- O pessoal de operação e de manutenção das Infraestruturas de Armazenamento deve usar sempre vestuário de proteção de nível adequado à perigosidade da zona.
- Como medida de prevenção contra a acumulação de eletricidade estática, todos os tubos, Reservatórios de Armazenamento e outro equipamento devem ter ligação à terra de acordo com a NFPA 30 (Secção 6.5.4).
- Antes do início das operações de bombagem, o tubo deve ser inserido na cúpula do Veículo Cisterna.
- 7. As operações de reparação que tenham lugar em Zonas de Risco Imediato de Incêndio ou Explosão devem observar as regas seguintes:
 - a) Todo o equipamento ou Reservatório de Armazenamento que tenham contido vapores que possam formar misturas explosivas ou inflamáveis deve ser purgado desses gases perigosos antes de qualquer inspeção ou trabalho de reparação;
 - b) É expressamente proibida a utilização de ferramentas capazes de produzir faíscas ou chamas por força da sua operação normal;

- c) É expressamente proibida a introdução de água ou de qualquer outro líquido nos Reservatórios de Armazenamento através de um tubo de metal que alcance o fundo ou por quaisquer outros meios para além do uso das válvulas inferiores.
- O operador da Infraestrutura de Armazenamento deve instituir um Sistema de Gestão.
- O Sistema de Gestão referido no número anterior deve ser instituído antes da emissão da Licença de atividade de Armazenamento e deve estar documentado e sempre disponível no local de exercício da atividade de Armazenamento.
- 10. O Sistema de Gestão referido no n.º 8 do presente artigo inclui, designadamente:
 - a) Plano de contingência de incêndio que deve ser revisto e aprovado pela ANP. O plano deve estabelecer as ações propostas e que devem ser efetuadas em caso de incêndio ou suspeita de incêndio nas Infraestruturas de Armazenamento ou nas suas imediações, bem como o equipamento de combate a incêndio que deve ser instalado, tendo em conta as especificidades da Infraestrutura de Armazenamento. Todos os funcionários devem ser informados sobre o plano de contingência;
 - b) O Plano de Resposta de Emergências deve ser revisto e aprovado pela ANP. O Plano de Resposta de Emergências deve descrever as comunicações básicas de emergência, resposta e procedimentos de evacuação, nomeadamente, procedimentos de notificação de emergência e números de telefone das autoridades locais relevantes para o efeito, tais como, bombeiros, hospitais e forças policiais, procedimentos gerais de evacuação, pessoal de intervenção de emergência, kit de intervenção de emergência, responsabilidades e obrigações em caso de emergência, e procedimentos de intervenção de emergência para diferentes cenários de emergência incluindo, designadamente, terramotos, inundações e outros desastres naturais, perturbações civis e greves;
 - c) Plano de Contingência de Derramamento de Combustíveis (PCDC) em que se refira a informação sobre as instalações, a estrutura e prontidão da resposta de emergência, a análise e identificação dos potenciais riscos de derramamento, os diferentes cenários, tais como, derramamentos em pequena, média e grande escala e respetivas ações de resposta, plano de implementação de resposta, contenção, limpeza e eliminação, e descrição da respetiva formação, treinos e exercícios.
- O Requerente deve submeter os planos referidos no n.º 10 deste artigo como parte do projeto da Instalação de Armazenamento.
- 12. Sempre que ocorra um acidente ou qualquer outro evento na Infraestrutura de Armazenamento que ponha em risco a saúde, segurança, ou os bens de qualquer pessoa, ou o

ambiente, o operador da Infraestrutura de Armazenamento deve proceder de imediato ao seu encerramento até que as condições de segurança sejam reestabelecidas. O operador deve informar a ANP do encerramento e das medidas adotadas para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como as ações necessárias ao restabelecimento da segurança das operações, tão rápido quanto possível, mas nunca mais de 3 horas depois da ocorrência do acidente ou evento.

Artigo 39.º (Limpeza e Organização das Infraestruturas de Armazenamento)

- 1. O local onde se encontra instalada a Infraestrutura de Armazenamento deve ser mantido livre de ervas, relva alta e lixo, e deve ser mantido limpo, asseado e arrumado.
- Quaisquer fragmentos ou destroços inflamáveis devem ser destruídos ou recolhidos e mantidos tão longe quanto possível de Zonas de Risco Imediato de Incêndio ou de Explosão.
- Todos os trapos e panos sujos com combustíveis usados ou derramados ou qualquer outro material combustível devem ser recolhidos em caixas metálicas e enviados para destruição fora das Infraestruturas de Armazenamento.
- 4. Devem ser observados cuidados e procedimentos especiais na limpeza e armazenamento das lamas e resíduos dos Reservatórios de Armazenamento que possam conter ferro pirofórico que pode acender-se espontaneamente se exposto ao ar.

Artigo 40.º (Primeiros Socorros)

- Cada área e edifício da Infraestrutura de Armazenamento devem dispor de um estojo de Primeiros Socorros colocado numa zona visível, que inclua, pelo menos, ligaduras adesivas, medicamentos regulares para dores, gazes e desinfetante de baixo grau. O estojo de Primeiros Socorros pode ainda incluir quaisquer outros materiais e medicamentos considerados necessários ou recomendáveis pelo operador, incluindo material de emergência e medicamentos para doenças menores ou acidentes inesperados.
- Deve estar sempre presente em cada área ou edifício das Infraestruturas de Armazenamento pelo menos um funcionário com conhecimentos de Primeiros Socorros.

Artigo 41.º (Avisos)

- Todos os avisos exigidos pelo presente Regulamento ou pela ANP devem ser afixados de maneira visível e podem consistir em pictogramas e/ou texto legível e caracteres indeléveis em pelo menos uma das línguas oficiais de Timor-Leste.
- saúde, segurança, ou os bens de qualquer pessoa, ou o 2. Os seguintes avisos devem ser afixados na Infraestrutura

- a) Proibição de Fontes de Ignição;
- b) Proibição de fumar ou foguear;
- c) Proibição de detenção e utilização de telemóveis e outros objetos referidos no n.º 3 do artigo 38.º, nas instalações da Infraestrutura de Armazenamento;
- d) Normas e procedimentos de segurança e proteção para carga e descarga de combustíveis, nos termos do disposto no artigo 37.°.
- 3. As seguintes instruções e informações devem estar nas Infraestruturas de Armazenamento e em quaisquer edifícios aí existentes de forma a poderem ser vistos por todo o pessoal:
 - a) Medidas a adotar em caso de acidente ou incidente;
 - b) Plano de prevenção de acidentes;
 - c) Plano de evacuação para todos os edifícios incluídos dentro dos Limites da Propriedade da Infraestrutura de Armazenamento:
 - d) Plano de evacuação da Infraestrutura de Armazenamento: e
 - e) Plano de contingência em caso de incêndio.

CAPÍTULO V INSPEÇÃO

Artigo 42.º (Obrigações Gerais em Caso de Inspeção)

- 1. O gerente da Infraestrutura de Armazenamento ou, na sua ausência, a pessoa responsável, deve cooperar plenamente com os inspetores da ANP ou de qualquer entidade acreditada pela ANP que participe em qualquer inspeção, devendo, nomeadamente, responder a todas as questões colocadas e exibir e/ou entregar toda a documentação solicitada.
- 2. O proprietário da Infraestrutura de Armazenamento pode contratar terceiros para realizar inspeções voluntárias à Infraestrutura de Armazenamento submetendo o relatório de inspeção à ANP para revisão e registo.

Artigo 43.º (Inspeção de Infraestruturas de Armazenamento Existentes)

1. Após a submissão de um Requerimento para Aprovação de um Projeto de Infraestrutura de Armazenamento de Combustível e antes da emissão da respetiva Licença, todas as Infraestruturas de Armazenamento de combustível existentes e cuja localização foi aprovada pela ANP são sujeitas a uma inspeção preliminar obrigatória.

- de Armazenamento de forma bem visível pelo pessoal e 2. A inspeção preliminar é realizada nos termos previstos no artigo 11.º do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro, e destina-se a verificar se os locais, instalações, equipamento e documentação existentes cumprem as normas e os requisitos previstos no presente Regulamento e na regulamentação complementar.
 - Se, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 11.º, do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro, o relatório final da inspeção contiver medidas corretivas que devem ser implementadas pelo Requerente, a Inspeção Preliminar é seguida por uma inspeção posterior tendo em vista confirmar que as referidas medidas corretivas foram implementadas.

Artigo 44.º

(Inspeção da Construção, Operação, Alteração, Manutenção e Desativação das Infraestruturas de Armazenamento)

- 1. Previamente à emissão, transmissão ou renovação de uma Licença para, nomeadamente, a construção, operação, alteração, manutenção e desativação de Infraestruturas de Armazenamento, deve realizar-se uma inspeção preliminar obrigatória.
- 2. A inspeção preliminar deve ser realizada nos termos previstos no artigo 11.º do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro, e destina-se a verificar se os locais, instalações, equipamento e documentação cumprem as normas e os requisitos previstos no presente Regulamento, no Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, e nos respetivos regulamentos complementares e, bem assim, com quaisquer especificações, normas e requisitos constantes do respetivo Projeto.
- 3. Se, nos termos do disposto no n.º 9 do artigo 11.º do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro, o relatório final da inspeção contiver medidas corretivas a ser implementadas pelo Requerente, a inspeção preliminar é seguida por uma inspeção posterior tendo em vista a confirmação de que as referidas medidas corretivas foram implementadas dentro do prazo máximo estabelecido para o efeito pela ANP.

Artigo 45.° (Inspeções Aleatórias)

- 1. No âmbito do exercício dos poderes de inspeção e supervisão da ANP, podem realizar-se a qualquer momento inspeções aleatórias às Infraestruturas de Armazenamento Licenciadas, nos termos do artigo 12.º do Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro.
- 2. No seguimento da elaboração de um Auto de Notícia de Infração ou de uma Participação de Infração, a ANP deve realizar uma investigação da Infração à Infraestrutura de Armazenamento em que a Infração ocorreu com o objetivo de verificar os fatos descritos no Auto de Noticia de Infração ou na Participação de Infração.

Artigo 46.º (Realização das Inspeções)

Todas as inspeções são realizadas nos termos previstos no

Regulamento da ANP n.º 1/2012, conforme alterado pelo Regulamento da ANP n.º 2/2014 e o Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro.

CAPÍTULO VI INFRAÇÕES

Artigo 47.º (Classificação das Infrações)

- As Infrações ao disposto no presente Regulamento classificam-se em muito graves, graves e leves e são puníveis nos termos do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro.
- 2. Constitui Infração leve, punível com uma sanção pecuniária de 250 a 15.000 dólares dos Estados Unidos da América, ou de 1.250 a 75.000 dólares dos Estados Unidos da América, respetivamente, consoante seja aplicada a pessoa singular ou coletiva, os seguintes atos:
 - a) Violação da informação obrigatória sobre Identificação Visual prevista no artigo 34.°;
 - b) Violação dos requisitos mínimos de pessoal e formação previstos no artigo 35.°;
 - violação das obrigações sobre equipamento de Primeiros Socorros previstas no artigo 40.°;
 - d) Violação das obrigações de aviso e sinalização previstas no artigo 41.º e noutras disposições do presente Regulamento;
 - e) A instalação de Caixas de Visita para aceder a qualquer área da Infraestrutura de Armazenamento, em violação das normas previstas no artigo 24.°.
- 3. Constitui Infração grave punível com sanção pecuniária de 750 a 50.000 dólares dos Estados Unidos da América, ou de 10.000 a 250.000 dólares dos Estados Unidos da América, respetivamente, consoante seja aplicada a pessoa singular ou coletiva, os seguintes atos:
 - a) Incumprimento, por parte dos operadores existentes, da obrigação de submeter um Requerimento para Aprovação de Localização para uma Infraestrutura de Armazenamento dentro do prazo estabelecido no n.º 3 do artigo 5.º, ou de um Requerimento para Aprovação de um Projeto para uma Infraestrutura de Armazenamento dentro do prazo estabelecido no n.º 2 do artigo 6.º;
 - b) Requalificação, alteração ou desativação de Infraestruturas de Armazenamento existentes sem a apresentação e aprovação de um Projeto específico nos termos do n.º 5 do artigo 6.º;
 - c) A instalação de reservatórios subterrâneos sem prévia submissão de um Projeto específico onde se apresentem os fundamentos desse pedido, e aprovação expressa do mesmo pela ANP nos termos do n.º 2 do artigo 4.º;

- d) Violação das normas sobre seguros previstas no artigo 8.º;
- e) Violação das normas e requisitos referentes a acessos e circulação previstas no artigo 9.°;
- f) Violação das normas sobre instalação de Infraestruturas de Armazenamento previstas no artigo 12.°;
- g) Incumprimento das condições previstas no artigo 20.º para a instalação de equipamento elétrico;
- h) Violação das normas sobre a instalação de Reservatórios de Armazenamento previstas no artigo 14.º;
- i) Violação das normas sobre a construção de Áreas de Contenção previstas no artigo 15.°;
- j) Uso de tubagem, válvulas, juntas e peças/acessórios para Líquidos Inflamáveis e Líquidos Combustíveis sem as características apropriadas ao fim a que se destinam, ou em violação dos padrões previstos nos artigos 16.º e 19 °.
- k) Violação das regras relativas a Coletores de Múltiplas Tubagens previstas no artigo 17.°;
- I) Instalação de Estações de Bombagem em violação das normas previstas no artigo 18.°;
- m) Inexistência ou deficiente funcionamento do Sistema de Tratamento de Águas para tratamento de águas residuais contaminadas por hidrocarbonetos, nos termos previsto no n.º 1 do artigo 21.º;
- n) Incumprimento das normas relativas à instalação e procedimentos operacionais do Sistema de Tratamento de Águas previsto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 21.º;
- o) Instalação de separadores de hidrocarbonetos em locais que não sejam de fácil acesso para inspeção e limpeza, em violação disposto no n.º 2 do artigo 21.º;
- p) Inexistência ou deficiente funcionamento do sistema de água e espuma de Combate a Incêndios previsto no artigo 22.º;
- q) Instalação de Caleiras, Grelhas e Fossas em violação das normas previstas no artigo 23.°;
- r) Violação das Especificações Técnicas para Infraestruturas de Armazenamento aprovadas pela ANP;
- s) Instalação de Infraestruturas de Armazenamento em violação das distâncias geográficas mínimas previstas no presente Regulamento, que não sejam classificadas como infrações leves ou muito graves;
- t) Instalação ou operação de Infraestruturas de Armazenamento em violação das autorizações previstas no artigo 33.º, desde que a situação não seja considerada infração leve ou muito grave por força de outra norma;

- u) Incumprimento das obrigações de limpeza das Infraestruturas de Armazenamento previstas no artigo 39.º;
- v) Incumprimento das obrigações gerais em caso de inspeção previstas no artigo 42.º do presente diploma, no Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro, no Regulamento da ANP n.º 2/2012, de 24 de Outubro e na regulamentação complementar;
- w) Violação do dever de encerramento das instalações previsto no n.º 11 do artigo 38.º, se não tiver sido causado qualquer dano à saúde, segurança e bens de pessoas ou ao ambiente;
- Violação dos deveres de manutenção de reservas mínimas previsto no artigo 51.º; e
- y) Incumprimento de quaisquer outras regras técnicas ou de qualquer outra natureza previstas no presente Regulamento que não são classificadas como infração leve ou muito grave.
- 4. Constitui Infração muito grave punível com sanção pecuniária de 2.000 a 150.000 dólares dos Estados Unidos da América, ou de 50.000 a 1.000.000 dólares dos Estados Unidos da América, respetivamente, consoante seja aplicada a pessoa singular ou coletiva, os seguintes atos:
 - a) Operação de Infraestruturas de Armazenamento sem a necessária autorização de localização prevista no artigo 5.º ou depois de caducado o prazo de operação num local existente não aprovado;
 - b) Operação de uma Infraestrutura de Armazenamento sem a respetiva Licença ou em violação dos termos e condições previstos na mesma;
 - c) Instalação de Infraestruturas de Armazenamento em violação das regras gerais de instalação previstas no artigo 9.°;
 - d) Construção de instalações, zonas ou edifícios dentro dos Limites da Propriedade de uma Infraestrutura de Armazenamento em violação das distâncias mínimas previstas no n.º 2 do artigo 12.º;
 - e) Incumprimento das condições para instalação de equipamentos elétricos e de energia previstas nos artigos 13.º e 20.º;
 - f) Incumprimento das obrigações relativas ao equipamento de combate a incêndio previstas no artigo 22.º e no Projeto aprovado;
 - g) Realização de operações de Trasfega de Combustíveis, armazenamento ou de mistura em violação das regras e procedimentos previsto no artigo 36.º;
 - h) Incumprimento das regras sobre conceção, construção e operação previstas no presente Regulamento para evitar a acumulação de gases e vapor;

- produzam faíscas em violação das normas previstas no presente Regulamento;
- Incumprimento das obrigações de manutenção dos acessos e portas na Infraestrutura de Armazenamento desobstruídos;
- k) Violação das obrigações de encerramento previstas no n.º 11 do artigo 38.º, em caso de dano à saúde, segurança e bens de quaisquer pessoas ou ambiente; e
- 1) Incumprimento de quaisquer outras regras técnicas ou de qualquer outra natureza previstas no presente Regulamento que não são classificadas como infração muito grave e que originem perigo significativo para a segurança de pessoas e bens.
- 5. O infrator que pratique uma Infração nos termos do presente Regulamento pode ainda ser sujeito a sanções acessórias, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 1/2012, de 1 de Fevereiro.

CAPÍTULO VII **DISPOSIÇÕES FINAIS**

Artigo 48.º (Infraestruturas de Armazenamento Existentes)

- 1. Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º deste Regulamento, todas as Infraestruturas de Armazenamento existentes à data da entrada em vigor do presente Regulamento dispõem de um prazo de até 7 anos para adaptar as suas instalações, equipamentos e operações em conformidade com as normas e especificações previstas no presente Regulamento.
- 2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 deste artigo, a ANP tem um período transitório de 3 anos para avaliar se este Regulamento deve também regulamentar o Armazenamento Atípico de Querosene, ou se este deve ser regulamentado por outro regulamento sobre armazenamento, tendo em consideração aspetos técnicos, de marketing, de comercialização, e utilização de Querosene em Timor-Leste podendo, durante o referido período transitório, a ANP autorizar o Armazenamento Atípico de Querosene nos termos de uma diretriz aplicável ao mesmo, a ser aprovada pelo Conselho Diretivo, tendo em consideração para o efeito aspetos e requisitos de natureza ambiental, de saúde e segurança, bem como outros aspetos relevantes.
- 3. Após o período referido no n.º 2 deste artigo, caso a ANP o considere conveniente, deve aprovar um regulamento mais detalhado sobre as instalações para Armazenamento Atípico de Querosene, ou alterar o presente Regulamento de forma a incluir disposições aplicáveis ao mesmo.
- 4. Os operadores de Instalações de Armazenamento existentes devem acordar com a ANP um plano de implementação a ser seguido para efeitos do disposto no número anterior.

Artigo 49.º (Preparação de Projetos e Documentos)

Utilização de motores ou materiais inflamáveis ou que 1. Todos os documentos, Projetos, desenhos e planos de

ourne un acquoinen

natureza técnica a submeter pelos Requerentes ao abrigo do presente Regulamento, incluindo, nomeadamente, os exigidos nos termos dos artigos 5.º e 6.º, e qualquer outra documentação relativa ao equipamento, instalações e edifícios a utilizar na Infraestrutura de Armazenamento, devem ser elaborados por consultores devidamente qualificados, a aprovar, caso a caso, pela ANP.

- 2. A ANP, no âmbito do exercício do seu poder discricionário, pode isentar as empresas que demonstrem comprovada experiência e conhecimento técnico na construção e operação de Infraestruturas de Armazenamento, do cumprimento do requisito previsto no n.º 1 deste artigo, desde que os mesmos demonstrem ter, no seu quadro de pessoal, técnicos devidamente qualificados para elaborar a referida documentação.
- 3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, todos os documentos, Projetos, desenhos, planos e outra documentação referida no n.º 1 do presente artigo, a apresentar ou a submeter à ANP ao abrigo do presente Regulamento, têm de ser assinados por um profissional devidamente qualificado. O referido profissional deve incluir na referida documentação a apresentar à ANP uma declaração na qual assume total responsabilidade pela correção e adequação dos desenhos e soluções técnicas contidos nos documentos.

Artigo 50.º (Taxas)

- Conforme disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Regulamento da ANP n.º 1/2012, conforme alterado pelo Regulamento n.º 2/ 2014, de 24 de Outubro as taxas devidas pelo Licenciamento de Infraestruturas de Armazenamento, estão previstas no Anexo V, o qual é parte integrante deste Regulamento.
- 2. As taxas previstas no Anexo V podem ser alteradas pela ANP em qualquer momento, sem necessidade de alteração do corpo do presente Regulamento, e as referidas alterações entram em vigor após a sua publicação no Jornal da República.

Artigo 51.º (Reservas Mínimas)

Por forma a evitar carências no fornecimento de Combustíveis, todas as Licenciadas que operem Infraestruturas de Armazenamento devem manter, a todo o tempo, uma reserva mínima permanente de todos os produtos que lhes permita assegurar o fornecimento ininterrupto a níveis normais durante, pelo menos, 15 dias.

Artigo 52.º (Revogação)

São revogadas todas as disposições e diplomas anteriores que contrariem o disposto no presente Regulamento.

Artigo 53.º (Entrada em vigor)

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Jornal da República.

Aprovado pelo Conselho Diretivo da ANP em 23 de Outubro de 2015,

Membros:

- 1) Gualdino do Carmo da Silva Presidente
- 2) Jorge Martins Membro não Executivo
- 3) Verawati Corte Real Oliveira Membro Executivo
- 4) Nelson de Jesus Membro Executivo

ooina aa mpaonea

ANEXO I FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UMA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO



1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE					
Nome ou Firma da Sociedade:					
Tipo de Documento de Identificação:		N.º do Documento de Identificação:			
N.º de Identificação Fiscal (TIN):					
N.º da Certidão de registo: Capital Social:					
N.º da Licença de Atividade:					
Representante:					
Endereço:					
Distrito:	Sub-Distrit	0.	Suco:		
Aldeia:					
Telefone: Fax:					
E-mail:					

2. TIPO DE LICENÇA		Para uso exclusivo da ANP Por favor assinale com "v" na caixa apropriada:			
☐ Infraestrutura de Armazenamento existente ☐ Infraestrutura de Armazenamento nova	No caso de Infraestruturas de Armazenamento existentes o Requerente submete este requerimento no prazo de 90 dias previsto no artigo 4.º, n.º 3, do presente Regulamento?	Sim Não			

Ouasta Faira 2 da Marca da 2016

ovinu un repnonen

veis lescarga de sados	Uso comercial Uso exclusivame Uso exclusivame uma autoridade ou governamental)	ente público (por
	Uso exclusivame	ente público (por
	uma autoridade ou	ente público (por entidade
		entidade
sados		
_		
locumentos propriedade, assinado ou pro outorgante do em representa na qualidade o	de registo de cópia de acordo ocuração (no caso do direto fundiário atua ação do proprietário	e c c c c c c c c c
		4.3
		ula da
	сош ти па сагха аргор	IIaua
AÇÃO DA I		
	0.0	2 Não
0		? Não ? Não
t	Por favor assinale Classe II Classe III LAÇÃO DA I	documentos de registo de propriedade, cópia de acordo assinado ou procuração (no caso do progriedade), como de propriedade de seu representante de discourante de director de legal)? Or favor assinale com "v" na caixa apropor favor assinale com "v" na caixa apropor Classe II Classe III Classe III LAÇÃO DA INFRAESTRUTUR ão de que o Requerente apresentor de legal)?

voimm un acepnomen

Distância:
m
m
m
m
m
m
Distancia:
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
☐ Reservatório de Teto Fixo
☐ Reservatório de Teto
Flutuante
STATE OF THE PROPERTY OF THE P
7
,
4

Ounata Fries ? de Masse de 2016

ooman aa mepaonea

7. ELEMENTOS Por favor assina adicionais:		submetidos e j	untos ao presente formulário documentos
Anexo №.	Nome		Detalhes
□ 1			
□ 2			
□ 3			
□ 4			
□ 5			
NOTA: O presente for	D DO REQUERENTE mulário e qualquer informação adicional é d Requerente declara que não utilizará agora	e registo público e ou posteriormente	e permanecerá arquivado. Com a submissão do a a informação recebida para nenhum fim ilegal ou
completa e correta. sujeita a análise consubstanciam a disponíveis mediant		da à ANP está talhados que rmulário estão	A preencher pela ANP Taxas pagas: Recibo N.º Assinatura do funcionário responsável
	Data://		<u> </u>
9. DECISÃO DA A Para uso oficial apenas		A TOTAL TOTA	
	vada	prazos:	
-			
	. No. 19		
Certificado de Apro	ovação de Localização de Infraestru	itura de Armaz	enamento Número
Funcioná Nome:	rio responsável pela aprovação		Selo da ANP
Cargo:	Assinatura	Data:	·

ANEXO II REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DE PROJECTO PARA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO



Tipo de Documento de Identificação:		N.º do Documento de Identificação:			
N.º de Identificação Fiscal (TIN):			in the second se		
N.º da Certidão de registo: Capital Social:					
N.º da Licença de Atividade:					
Representante:					
Endereço:					
Distrito:	Sub Distrit	to:	Suco: Aldeia:		
Telefone:	Fax N.º:		/ Nacia.		
E-mail:					
Para uso exclusivo da ANP Por favor assinale com "v" na caixa	O Requerent documento aprovação da	comprovativo Localização	o da das Sim Não		
ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio		PROPOSTA			
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO I ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v " na caixa apropriada	E UTILIZAÇÃO	PROPOSTA			
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO I ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma	E UTILIZAÇÃO	PROPOSTA Inbustíveis	PARA A INFRAESTRUTURA D		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO I ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo	zenamento de con de Armazenamen	PROPOSTA I	PARA A INFRAESTRUTURA D		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO I ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v " na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo Um ou mais Grupos de Reservatórios Uma ou mais estações (incluindo Mol	zenamento de con de Armazenamen hes/Cais) para car os de Múltiplas Tubag	nbustíveis tto ga e descarga	PARA A INFRAESTRUTURA D Proposta de Utilização: Uso comercial Uso exclusivamente privado Uso exclusivamente público (por um		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v " na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo Um ou mais Grupos de Reservatórios Uma ou mais estações (incluindo Mol de combustíveis de e para os reservatório Estações de Bombagem e Coletores	zenamento de con de Armazenamen hes/Cais) para can os de Múltiplas Tubag zenamento	nbustíveis tto ga e descarga	PARA A INFRAESTRUTURA D Proposta de Utilização: Uso comercial Uso exclusivamente privado Uso exclusivamente público (por um		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO I ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo Um ou mais Grupos de Reservatórios Uma ou mais estações (incluindo Mol de combustíveis de e para os reservatórios Estações de Bombagem e Coletores exclusivamente para atividades de Armaz	zenamento de con de Armazenamen hes/Cais) para can os de Múltiplas Tubag zenamento	nbustíveis tto ga e descarga	PARA A INFRAESTRUTURA D Proposta de Utilização: Uso comercial Uso exclusivamente privado Uso exclusivamente público (por um		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo Um ou mais Grupos de Reservatórios Uma ou mais estações (incluindo Mol de combustíveis de e para os reservatórios Estações de Bombagem e Coletores exclusivamente para atividades de Armaz Instalações de Proteção contra Incênc	zenamento de con de Armazenamen hes/Cais) para can os de Múltiplas Tubag zenamento	nbustíveis tto ga e descarga	PARA A INFRAESTRUTURA D Proposta de Utilização: Uso comercial Uso exclusivamente privado Uso exclusivamente público (por um		
2. EDIFÍCIOS, EQUIPAMENTO ARMAZENAMENTO Por favor assinale com "v" na caixa apropriada Edifícios de Administração e Apoio Edifícios para Manuseamento e Arma Central de Controlo Um ou mais Grupos de Reservatórios Uma ou mais estações (incluindo Mol de combustíveis de e para os reservatório Estações de Bombagem e Coletores exclusivamente para atividades de Armaz Instalações de Proteção contra Incênc	zenamento de con de Armazenamen hes/Cais) para can os de Múltiplas Tubag zenamento	nbustíveis tto ga e descarga	PARA A INFRAESTRUTURA D Proposta de Utilização:		

ovinui un riepnonen

3. PROJETOS E DOCUMENTOS Por favor assinale com "v" na caixa apropriada para confirmar que o Requerente entre	egou os docur Uso do R	mentos exigio equerente		uncionário
Descrição geral por escrito das instalações propostas / existentes?	Sim	∏Não	Sim	☐ Não
3 Conjuntos de plantas (preferencialmente em tamanho A3) desenhadas em escala métrica e assinadas por Professional(ais)?	Sim	☐ Não	Sim	∏Não
Planta de localização com a indicação das distâncias relativamente a pontos de referência específicos e proeminentes (preferencialmente à escala de 1:2500), bem como a largura e condições das estradas de acesso?		□ Não	Sim	□Não
Certificado de Aprovação de Localização de Infraestrutura de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	□Não
O Requerente apresentou o documento comprovativo da capacidade financeira correspondente ao custo do Projeto?	Sim	□Não	Sim	□Não
Planta do local com a demonstração das dimensões do lote, do traçado dos edifícios com os afastamentos de todas as extremas, ruas de acesso, linhas máximas de altura de água ou marés cheias, traçado de estacionamento, fossa séptica/outro sistema de eliminação de resíduos e quaisquer outras estruturas existentes (preferencialmente à escala de 1:200)?	Sim	□Não	Sim	□ Não
Planta de cada Reservatório de Armazenamento e infraestruturas associadas representando a localização, tipo e características dos mesmos?	Sim	☐ Não	Sim	□Não
Desenhos e plantas de arquitetura detalhadas representando a localização, tipo e características das zonas e edificios propostos para utilização no manuseamento e armazenamento de combustíveis?	Sim	□Não	Sim	□Não
Detalhes estruturais das estruturas existentes (se aplicável)?	Sim	□Não	Sim	∏Não
Registo de Propriedade/Contrato de Arrendamento ou quaisquer outros documentos que comprovem a capacidade para utilizar o local?	Sim	□Não	Sim	□Não
Todos os desenhos, plantas e representações assinados ou preparados por consultores qualificados, i.e., Arquiteto/Projetista/Engenheiro?	Sim	□Não	Sim	□Não
Todos os Projetos, desenhos, plantas e outra documentação técnica foram assinados por um profissional devidamente qualificado e acompanhados por um compromisso deste no qual assume total responsabilidade pela correção da solução técnica constante dos documentos?	☐ Sim	□ Não	Sim	□Não
As plantas, traçados e descrições propostos cumprem os padrões gerais previstos nas Especificações Técnicas para as Infraestruturas de Armazenamento, ou outras regras e padrões aprovados pela ANP?	Sim	□Não	Sim	□Não
Em caso de resposta negativa à questão anterior, o Requerente obteve consentimento prévio por escrito da ANP para o efeito e submeteu a documentação de suporte para demonstrar que são aplicados e assegurados padrões iguais ou superiores?	Sim	□ Não	Sim	□Não
O Projeto cumpre todas as obrigações decorrentes do Regulamento sobre nfraestruturas de Armazenamento, incluindo a da Seção III do Capítulo II?	Sim	□Não	Sim	∏Ñão

voimm un acquoinen

4. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM INFRAESTRUTURA com "y" na caixa apropriada:		ZENAMENT Requerente		
A. Acessos				
Traçados e esquemas gerais das entradas e saídas	Sim	□Não	Sim	☐ Não
□ Documentos Adicionais Por favor especifique				
B. Reservatórios de Armazenamento				
O Requerente submeteu os traçados dos Reservatórios de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	□Não
O mesmo especifica o número de reservatórios?	Sim	□Não	Sim	□Não
O mesmo especifica o tipo de combustível a utilizar em cada Reservatório de Armazenamento?	G □ Sim	□Não	☐ Sim	□Não
O mesmo especifica a capacidade de cada Reservatório de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	□Não
O mesmo específica a localização dos Reservatórios de Armazenamento dentro da Infraestrutura de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	□Não
Os Reservatórios de Armazenamento estão montados à superfície?	☐ Sim	□Não	Sim	□Não
Estão planeados Reservatórios subterrâneos?	☐ Sim	□Não	Sim	☐ Não
Os Reservatórios de Armazenamento estão desenhados de forma a naso se moverem, deformarem ou serem sujeitos a esforço anormal sot influência de vibrações provocadas por causas naturais ou artificiais? É usado aço sem revestimento como suporte de Reservatórios de	Sim	□Não	Sim	□Não
Armazenamento? As escadas para o topo dos Reservatórios e as passagens a	Sim	□Não	Sim	□Não
existentes são projetadas para serem feitas em ferro ou aço? Todas as saídas de ventilação nos Reservatórios de Armazenamento	□Sim	□Não	Sim	□Não
foram concebidas para estarem protegidas por dispositivos adequados de forma a prevenirem a propagação de chamas, por exemplo rede metálica dupla de malha fina?	Sim □ Sim	Não	Sim	□Não
Todas as saídas de ventilação foram concebidas de acordo com a API 2000?	Sim	□Não	Sim	□Não
Todos os reservatórios estão concebidos para estarem ligados eletricamente a terra permanentemente húmida?	Sim	Não	Sim	□Não
Os Reservatórios de Armazenamento estão concebidos para estarem confinados numa Área de Contenção com as características previstas no artigo 15.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento? São cumpridas as distâncias mínimas entre Reservatórios de	☐ Sim	□Não	Sim	☐ Não
Armazenamento previstas no artigo 14.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?		□Não	Sim	□Não

oomme un repromen

□ Documentos ou informação Adicionais Por favor especifique:			
A. Energia e Equipamento Elétrico			1 180
A energia necessária para o funcionamento da Infraestrutura de Armazenamento é fornecida pela rede pública de eletricidade?	Sim	□Não	Sim Não
O Requerente submeteu um pedido para instalação de infraestruturas particulares de produção de energia?	☐ Sim	□Não	Sim Não
As intraestruturas particulares de energia (se aplicável) obedecem aos requisitos do artigo 13.º Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	☐ Não	│ │ Sim │ Não
O equipamento, instalações, dispositivos e cabos elétricos obedecem aos requisitos do artigo 20.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não
□ Documentos ou informação Adicionais Por favor especifique			
D. Sistemas de Tratamento de Águas			
As plantas do traçado incluem referências à instalação de um sistema para tratamento de águas residuais contaminadas com hidrocarbonetos de acordo com o artigo 21.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não
E. Caleiras, Grelhas e Fossas			
As plantas do traçado incluem referências à instalação e localização de Caleiras, Grelhas e Fossas, em cumprimento das normas aplicáveis?	Sim	□Não	Sim Não
F. Área de Contenção			
O Requerente submeteu as plantas das Áreas de Contenção?	Sim	□Não	Sim Não
As plantas indicam o tipo, características e localização das Áreas de Contenção?	Sim	☐ Não	Sim Não
As Áreas de Contenção obedecem ao disposto no artigo 15.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim Não
G. Canalizações, Bombas e Tubos		191 <mark>8</mark> (1918)	
O Requerente submeteu algum projeto onde indique o tipo e as características da tubagem, válvulas, juntas e acessórios para Líquidos Inflamáveis e Combustíveis?	Sim	□Não	☐ Sim ☐ Não
O Requerente submeteu algum projeto específico para tubagem subterrânea?	Sim	□Não	Sim Não
Os projetos e plantas da tubagem obedecem ao disposto nos artigos 16.º e 17.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não
As bombas e as condutas obedecem ao disposto o artigo 19.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não

H. Estações de Bombagem				
O Requerente submeteu alguma planta específica para Estações de Bombagem?	Sim	□Não	Sim	□Não
Os desenhos e plantas obedecem aos padrões geralmente aceites e aos requisitos do artigo 18.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	☐ Sim	□Não	☐ Sim	□Não
□ Documentos ou informação Adicionais Por favor especifique:				
I. Equipamento de Combate a Incêndio, Plano de Contingência em C Caso de Emergência	aso de Incêr	ndio e Plano de	Respost	a em
O Requerente submeteu o Plano de Contingência em caso de incêndio, elencando e representando o esquipamento e a localização do mesmo?	Sim	∏Não	☐ Sim	□Não
O Plano obedece aos requisitos do artigo 22.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento e a outros requisitos necessários em função das características da Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	□Não
O Requerente submeteu o Plano de Resposta em caso de Emergência?	Sim	☐ Não	Sim	□Não
J. Estação de Carga e Descarga de Combustível				
A conceção das Estações de Carga e Descarga de Combustíveis de e para os Reservatórios de Armazenamento obedece ao disposto no artigo 25.º do Regulamento de Infraestruturas de Armazenamento?	Sim	□Não	Sim	∏Não
K. Classificação das Zonas de Segurança / Zonas de Perigo				
A planta proposta indica com clareza a existência de Zonas de Risco Imediato de Explosão?	Sim	□Não	Sim [_] Não
A planta proposta indica com clareza a existência de Zonas de Risco Não Imediato de Explosão?	Sim	□Não	Sim	□Nã
L. Plano de Contingência de Derramamento de Combustíveis (PCDC				
O Requerente submeteu o Plano de Contingência de Derramamento de Combustíveis (PCDC)?	Sim	□Não	Sim	□Nã
O plano contém informação sobre as instalações, a estrutura e prontidão da resposta de emergência, a análise e identificação dos potenciais riscos de derramamento, os diferentes cenários, tais como, derramamentos em pequena, média e grande escala e respetivas ações de resposta, plano de implementação de resposta, contenção, limpeza e eliminação, e descrição da respetiva formação, treinos e exercícios?	Sim	□Não	Sim	□Nã
□ Documentos ou informação adicionais Por favor especifique				

ovinui un richnomen

Anexo Nº.	Name	A THE PARTY	
Allexo IV	Nome		Detalhes
<u> </u>			
□ 2			
□ 3			
□ 4			
□ 5			
NOTA: O presente fo	O DO REQUERENTE mulário e qualquer informaçã Requerente declara que não u	o adicional é de registo utilizará agora ou poster	público e permanecerá arquivado. Com a submissão do iormente a informação recebida para nenhum fim ilegal ou A preencher pela ANP
ormulário é compl prestada à ANP e detalhados que c	la a informação consta eta e correta. Estou ciente stá sujeita a análise e aud onsubstanciam a informaç o estão disponíveis median	que a informação litoria. Os registos	Taxas pagas:Recibo N.º
			Assinatura do funcionário responsável
ocal:	Data:		
7. DECISÃO DA Para uso oficial apena		PART TO	
Projeto Aprovad	do		the step is the step in the st
☐ Projeto Não Apr	ovado		
	/ Devolvido (solicitados ele	ementos adicionais)	
Projeto Diferido			
)bservações:	ovação de Projeto para l	nfraestrutura de Arr	mazenamento
Observações: Gertificado de Apr	, b _e .		mazenamento Selo da ANP
Observações: Certificado de Apr Iome:	ovação de Projeto para l		
Observações: Certificado de Apr Iome:	ovação de Projeto para l		
Observações: Certificado de Apr Iome:	ovação de Projeto para l	vel	
Observações:	ovação de Projeto para li Funcionário Responsáv	vel	

outin an areproces

ANEXO III CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJECTO PARA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO

PROJECTO PARA INFRAESTRUTURA DE ARMAZENAMENTO

A ANP, NA SUA QUALIDADE DE REGULADORA DO SETOR DO DOWNSTREAM EM TIMOR-LESTE, E NO EXERCÍCIO DOS SEUS PODERES DE LICENCIAMENTO, AO ABRIGO DO ARTIGO 7.º, N.º 1 DO DECRETO-LEI N.º 1/2012, DE 1 DE FEVEREIRO E DO ARTIGO 5.º, ALÍNEA C), DO REGULAMENTO N.º 1/2012, DE 24 DE OUTUBRO, CONFORME ALTERADO PELO REGULAMENTO N.º 2/2014, DE 24 DE OUTUBRO, DECLARA PELO PRESENTE, E PARA TODOS OS EFEITOS, QUE

Nome ou Firma da Sociedade:			
Tipo de Documento de Identificação:	N.º de Documento de Identificação:		
N.º de Identificação Fiscal (TIN):	Telephone Control of the Control of		
N.º de Certidão de registo:	Capital Social:		
N.º de Licença de Atividade:			
Endereço:			
Distrito:	Sub-Distrito: Suco:		
Telefone:	E-mail:		
CERTIFICADO DE APROVA	EDIDO O PRESENTE AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RA DE ARMAZENAMENTO		
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _			
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _	AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RÁ DE ARMAZENAMENTO		
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _ D PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO A PA	AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RÁ DE ARMAZENAMENTO		
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _ PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO A PA Funcionário Responsável pela Aprova	AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RÁ DE ARMAZENAMENTO		
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _ D PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO A PA Funcionário Responsável pela Aprova Nome: Cargo:	AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RÁ DE ARMAZENAMENTO		
CERTIFICADO DE APROVA INFRAESTRUTUR N.º _ PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO A PA Funcionário Responsável pela Aprova Nome:	AÇÃO DE UM PROJETO PARA UMA RÁ DE ARMAZENAMENTO		

ANNEXO IV IDENTIFICAÇÃO FUNDAMENTAL DE CORES PARA TUBOS E OUTRAS UTILIZAÇÕES



Nome da Cor Identificação	Cor	Aplicação
Base Cor de Identificação Base – cinzento claro		Todos os tubos de diâmetro igual ou superior a 2", com exceção de canalização para sistema de combate a incêndios que terá um acabamento a cinza claro em toda a sua extensão
Verde – Água		Serviços para consumo humano têm uma cor adicional (*)
Castanho – Líquidos Inflamáveis e Líquidos Combustíveis		Gasolina, Gasóleo e outros Combustíveis de fração leve (*)
Amarelo-Ocre – Gases		Gases Combustíveis, Gases de Processo, Gases Líquidos sob pressão, Gases de Escape e Fumos (*)
Azul Claro – Ar		Ar comprimido, ar de instrumentos, aspiração, ventilação, transportador pneumático (*)
Vermelho – Serviços de Incêndio		Água exclusiva para o efeito, espuma, outras linhas de abastecimento de combate a incêndio
Laranja – Energia Elétrica		Circuito de Fornecimento de Eletricidade
Branco – Comunicação		Telefone e outros circuitos de comunicações, fornecimento de extra baixa tensão
Cinzento Prata – Vapor		Vapor de Processo, Vapor de Escape, Vapor de aquecimento de espaços

^(*) A natureza do conteúdo do tubo deve ser identificada através de pelo menos três bandas de cores do sistema de bandas de cores de identificação.

ooina aa mpaoma

ANEXO V TAXAS DE LICENCIAMENTO

	Taxa Anual	Renovação	Renovação Intempestiva	Alteração	Transmissão
Por Infraestrutura de Armazenamento	USD 1.000	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Por Tipo de Produto	USD 500	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Capacidade de Armazenamento 90m3	USD 2.250	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Capacidade de Armazenamento 91-180 m3	USD 2.250 + USD 100/ m3 adicional	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Capacidade de Armazenamento 181 - 280 m3	USD 4.500 + USD 100/ m3 adicional	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Capacidade de Armazenamento 281 - 380 m3	USD 5.500 + USD 100/ m3 adicional	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual
Capacidade de Armazenamento > 380 m3	USD 7.000 + USD 100/ m3 adicional	Valor da Taxa de Licença Anual	150% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual	50% da Taxa de Licença Anual